


SCHEMAT ROZDZIELNI TP3



NR OBW.	Q1	OCH	WENT	ZAS
OPIS	ZASILANIE z RGN	OCHRONNIK przepięciowy	WENTYLATOR DACHOWY	ZASILACZ DO STEROWANIA SSP NA SZYNIE DIN W ROZDZIELNI
MOC [kW]				0,1

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA SAMOCZYNNY WYŁĄCZENIE ZASILANIA

OBUDOWA PODTYNKOWA, METALOWA ISTNIEJĄCA.
Na czarno pokazano istniejące elementy rozdzielni.
Na czerwono zaznaczono nowe obwody oraz aparaty do montażu w rozdzielni.

Klient / Client
PROKURATURA OKRĘGOWA W ELBLĄGU
ul. Pułkownika Dąbka 8-12
82-300 Elbląg

Obiekt / Project
BUDYNEK PROKURATURY REJONOWEJ W DZIAŁDOWIE
ul. Wł.Jagiełły 15A, 13-200 Działdowo

Biuro projektowe / Design office:
Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA
ul. Kocjana 3
01-473 Warszawa
Net Service S.A.
ul. Władysława IV 5
04-657 Warszawa



Faza / Phase
PROJEKT WYKONAWCZY

Tytuł rysunku / Drawing title
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
SCHEMAT TABLICZY TP3

	Nozvisko; Nr uprawnień / Name; Certificate No	Data / Date	Podpis / Signature
Opracował / Drawn by	mgr inż. Łukasz Tabiś	23.05.2023	Tabiś
Projektował / Designed by	mgr inż. Łukasz Tabiś	23.05.2023	Tabiś
Sprawdził / Checked by	mgr inż. Krystian Pryłowski 200/DOŚ/15	23.05.2023	KR
Nr projektu / Project No	Format / Page format	Skala / Scale	Rewizja / Rev.
	297x600	-	0

Nr rysunku / Drawing No
EL-S05

Powielanie tego rysunku, udostępnianie osobom trzecim jak i wykorzystywanie w inny niedozwolony sposób jest karalne. / This document cannot be used by others for any purpose without prior written consent.