

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCJI SCHODÓW ZEWN



BETON: C12/15 (B-15)

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Lp	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	Powierzchnia użytkowa [m²]
2.01	KOMUNIKACJA	płytki ceram.	06,71
2.02	POM. SOCJALNE	płytki ceram.	18,45
2.03	MAGAZYN	płytki ceram.	29,22
2.04	MAGAZYN	płytki ceram.	18,03
2.05	BIURO TECHNIKA	płytki ceram.	13,72
2.06	UMYWALNIA	płytki ceram.	07,47
2.07	KOMUNIKACJA	płytki ceram.	06,71
2.08	WARSZTAT	płytki ceram.	27,04
2.09	SZATNIA	płytki ceram.	14,11
2.10	UMYWALNIA	płytki ceram.	05,63
2.11	WC	płytki ceram.	03,26
		SUMA :	150,35

Stolarka okienna zewnętrzna w całości przewidziana do wymiany - na okna z oszkleniem 3-szybowym, spełniające obowiązujące wymagania w zakresie ochrony cieplnej budynku (U≤0,9 W/m2K).
Należy stosować okna wyposażone w nawiewniki.
Zewnętrzne ościeża okienne i drzwiowe należy docieplić warstwą styropianu EPS 70 040 grub. 2-3 cm.

Projektowane ścianki, zamurowania wykonać z bloczków z betonu komórkowego odm. 0,50 o grubościach 36, 24, 12 oraz 10 cm. Alternatywnie, ścianki działowe nieobciążone podwieszanym wyposażeniem technologicznym można wykonać w systemie lekkiej zabudowy z płyt GKBI (H2) grub. 12,5 cm.

Rysunek należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.

W miejscu zamontowanych umywalek należy wykonać fartuchy z płytek ceramicznych na wysokość min. 1,6 m.
W składziku porządkowym zlew należy zamontować na wysokości 50 cm nad posadzką.

W miejscu oparcia belek projektowanych nadproży i podciągów należy wykonać poduszki z betonu C16/20 lub zaprawy montażowej grubości min. 10 cm. Minimalna długość podparcia proj. belek stalowych w istn. konstrukcji murowej nie powinna być mniejsza niż 25 cm. Belki podwójne należy skręcić ze sobą śrubami M12 co 35 cm, a ich dolne półki należy połączyć przyspawanymi przewiązkami z płaskownika 50x7 mm w rozstawie co 35 cm.

LEGENDA

- → wentylacja grawitacyjna
- WM→ wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie (wentylatorem osiowym ściennym z kratką)
- ⋯→ kanały wentylacyjne blaszane Ø150 mm lub równoważne
- ↑ wentylacja grawitacyjna przez stropodach (do wywietrzaków dachowych lub wlotu sufitowego z kratką)

elementy istniejące do zachowania

elementy projektowane (ścianki, zamurowania z betonu komórkowego odmiany 0,50)

elementy istniejące do usunięcia

projektowany otwór w istniejącej konstrukcji

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU KOTŁOWNI
W ZK W HERBACH, HERBY, UL. KRÓTKA 28, PARC. NR 341/107

Inwestor: Zakład Kamy w Herbach, 42-284 Herby, ul. Krótka 28

Nazwa projektu: PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa rysunku: RZUT PARTERU

Nr rysunku: 3.2

Data: czerwiec 2023 r.

Branża: ARCHITEKTURA

Nazwisko	Nr. uprawnień / ewidencyjny	Podpis
Projektował mgr inż. arch. S. Gruczelak	Nr upr.: 9/11/SLOKK Nr ewid.: SL-1511	
Sprawdził		
Projektował inż. F. Kolarczyk	Nr upr.: 612/94 Nr ewid.: SLK/BO/3222/02	
Opracował mgr inż. W. Kolarczyk	Nr upr.: SLK/8693/PWBKb/19 Nr ewid.: SLK/BO/0989/19	

wandll
FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLA
44-295 Nowa Wieś, ul.Rybnicka
tel. (0-32) 430 00 81
Nr ewid. DG-643/93
www.wand2.pl

Podziałka: 1:100

Nr arkusza