



OZNACZENIA:

- trasa proj. wiz NZXH-5x35mm² na RG -TW
- trasa proj. przewodów NZXH-J zasilanie jednostek zewnętrznych
- trasa proj. przewodów NZXH-J 3x2,5mm² zasilanie jednostek wewnętrznych
- korytko kablowe meblowe 200x50 montowane nad sufitem podwieszanym (trasa układana przewodem nad sufitem podwieszanym)
- korytko kablowe meblowe 100x50 montowane nad sufitem podwieszanym (trasa układana przewodem nad sufitem podwieszanym)
- jednostka wewnętrzna klimatyzacji JW3.1 0,016kW/230V
- jednostka wewnętrzna klimatyzacji JW3.2 0,02kW/230V
- jednostka wewnętrzna klimatyzacji JW3.3 0,025kW/230V
- jednostka wewnętrzna klimatyzacji JW3.4 0,025kW/230V
- jednostka wewnętrzna klimatyzacji JW3.5 0,036kW/230V
- jednostka wewnętrzna klimatyzacji JW4.1 0,016kW/230V
- jednostka wewnętrzna klimatyzacji JW4.2 0,02kW/230V
- jednostka wewnętrzna klimatyzacji JW4.3 0,025kW/230V
- jednostka wewnętrzna klimatyzacji JW4.4 0,036kW/230V
- wypust zasilający dane urządzenie według opisu

Instalacja klimatyzacji w budynku sądu rejonowego w Piotrowie Trybunalskim.		Jednostka projektowa:	
Adres: UL. J. SŁOWACKIEGO 5, 97-300 PIOTRÓW TRYBUNAJSKI		Adam Dziwiewski	
WOJ. ŁÓDZKIE		Usługi projektowe i zarządca instalacji elektrycznych,	
DZIAŁKA NR EWID. 119, 121, obręb 22, PIOTRÓW TRYBUNAJSKI		tel.: 666-355-606	
Tytuł:		BUDOWLANO/TECHNICZNY	
RZUT 3 PIĘTRA		elektryczna	
INSTALACJA ZASILANIA KLIMATYZACJI		kwiecień 2022	
Elektryczna – Projektant:	Nr uprawnień:	Podpis:	Data:
mgr inż. Marek Ait	SMK/0036/PWE/14	Podpis:	
Opisowanie:		Podpis:	
mgr inż. Włodzisław Słota		Podpis:	
Elektryczna – Sprawdzający:	Nr uprawnień:	Podpis:	
mgr inż. Józef Kłodo	KI-214/93	Podpis:	
		Nr rysunku:	E-02