



- Legenda:**
- Proj. slupy AL h=8m, h=7m, h=6m z oprawami osw.
 - oprawa osw. montowana na scianie
 - oprawa osw. montowana na wsporniku na pawilonie pod podbitka
 - Istn. oprawa oswietleniowa o mocy 47W zdemontowana ze slupa do zabudowy na bud. pawilonu w ilosci 4 szt.
 - Proj. kabel YAKXS 4x35mm² (na caly dlugosci w rurze oslonowej O 50)
 - Proj. kabel YKY 5x2,5mm² (na caly dlugosci w rurze oslonowej O 40)
 - Proj. skrzyznka ZK-1 wprowadzic obwodny osw
 - Proj. rura ochronna O 50

Inzynier projektanta: Przemyslaw Budzinski "EL.BUD" Ciesielki Staszki ul. Bena 1a, 18-500 Sanki, tel/fax (0-11) 46-40-878 www.elbud.sanki.pl, info@elbud.sanki.pl			
Inzynier wykonawcy: Zaklad Karny w Ląpkowie, Ląpków 45, 38-543 Komiszka			
Tytuł: Budowa oswietlenia zewnetrznego Oddzialu Zewnetrznego w Moszczanicy Zakladu Karnego w Ląpkowie			
Adres: Jednostka ew. 18010_2 Jasliska, obręb ew. 0011 Moszczanice, dz. nr ew. 322			
Nazwa obiektu: Projekt zagospodarowania terenu - details o nr ewid. 322			
Projektant: mgr inż. Pawel Staszki Nr upraw. PDL/0007/PW/OE/15		Autor i wykonawca: inż. Grzegorz Kowalik	
Branża: Elektryczna		Data wydania: 05-2022	
Skala: 1:500		Strona: 1	