



Numer obwodu	1	2	3	4	5	6
Nazwa odbioru	Zasilanie z bloku zasilającego IP1=I/1	Kontrola napięcia	Ochrona przeciwprzepięciowa	Gniazda E-026	Rezerwa	Rezerwa
Moc zainstalowana [kW]	0,8	-	-	0,8	-	-
Typ przewodu	YKY	-	-	YDYzo	-	-
Przekrój [mm <sup>2</sup> ]	5x6	-	-	3x2,5	-	-

Modernizacja instalacji nisko- i wysokoprądowej w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7

INWESTOR		DOPUSZCZENIE	
Sqd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków			
TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI	
NR DZIAŁEK	OBIEKT	MIEJSKOŚĆ	
		Kraków	
ADRES INWESTYCJI			

JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
STUDIO PROJEKTOWE Bartłomiej Karabin Dobra 922, 34-642 Dobra			
			
ELEKTRYKA	IMIĘ I NAZWISKO / NAME	NR UPRAWNIEN	PODPIS / SIGNATURE
projektant	mgr inż Bartłomiej Karabin	MAP/0319/PWOE/13	Karabin
sprawdzał	mgr inż Jęży Nowak	353/93	jęży
opracował			
opracował			

NR RYSUNKU	ESE-1			SKALA	-
				OBIEKT	BUD-E
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY			BRANŻA	ELEKTRYCZNA
WIELKOŚĆ PLANU	A4	ARKUSZ	1/1	DATA	02.2023
TYTUŁ RYSUNKU	Schemat rozdzielni R1E-1/1				




Numer obwodu	1	2	3	4	5	6
Nazwa odbioru	Zasilanie z RUPS	Kontrola napięcia	Ochrona przeciwprzepięciowa	Gniazda E-026	Rezerwa	Rezerwa
Moc zainstalowana [kW]	1,2	-	-	1,2	-	-
Typ przewodu	2xYKY	-	-	YDY20	-	-
Przekrój [mm <sup>2</sup> ]	4x240+120	-	-	3x2,5	-	-

Modernizacja instalacji nisko- i wysokoprądowej w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7

INWESTOR		DOPUSZCZENIE	
Sąd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków			
TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI	
OBREB		MIEJSKOŚĆ	
Kraków		Kraków	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
STUDIO PROJEKTOWE Bartłomiej Karabin Dobra 922, 34-642 Dobra			
ELEKTRYKA	IMIĘ I NAZWISKO / NAME	NR UPRAWNIEN	PODPIS / SIGNATURE
projektant	mgr inż Bartłomiej Karabin	MAP/0319/PWOE/13	Karabin
sprawdzał	mgr inż Jęży Nowak	353/93	Nowak
opracował			

NR RYSUNKU	ESE-2		SKALA	-
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		OBIEKT	BUD-E
WIELKOŚĆ PLANU	A4	ARKUSZ	BRANŻA	ELEKTRYCZNA
Tytuł rysunku	Schemat rozdzielni R1EK-1/1			





IP 54  
gł 250 mm

Modernizacja instalacji nisko- i wysokoprądowej w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7

INWESTOR		DOPUSZCZENIE	
Sąd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków			
TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI	
NR DZIAŁEK		ADRES INWESTYCJI	
OBRĘB		MIEJSCEWOŚĆ	
		Kraków	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
STUDIO PROJEKTOWE Bartłomiej Karabin Dobra 922, 34-642 Dobra			
ELEKTRYKA			
projektant		mgr inż Bartłomiej Karabin	
sprawdził		mgr inż Jęży Nowak	
opracował			
opracował			
STUDIO KARABIN			
NR RYSUNKU		ESE-2	
STADIUM		PROJEKT WYKONAWCZY	
WIELKOŚĆ PLANU		A4	
TYTUŁ RYSUNKU		Schemat rozdzielni R1EK-1/1	
SKALA		-	
OBIEKT		BUD-E	
BRANŻA		ELEKTRYCZNA	
DATA		02.2023	

R2E-1/1



Numer obwodu	1	2	3	4	5	6
Nazwa odbioru	Zasilanie z bloku zasilającego IP2=I/1	Kontrola napięcia	Ochrona przeciwprzepięciowa	Gniazda E-013, E-014, E-09	Gniazda E-020, E-020a	Gniazda E-016, E-021
Moc zainstalowana [kW]	3,6	-	-	1,2	1,2	1,2
Typ przewodu	YKY	-	-	YDY20	YDY20	YDY20
Przekrój [mm <sup>2</sup> ]	5x6	-	-	3x2,5	3x2,5	3x2,5


Modernizacja instalacji nisko- i wysokoprądowej w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7

INWESTOR		DOPUSZCZENIE	
Sąd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków			
TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI	
NR DZIAŁEK	OBREB	ADRES INWESTYCJI	MIEJSCOWOŚĆ
			Kraków

JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
STUDIO PROJEKTOWE Bartłomiej Karabin Dobra 922, 34-642 Dobra			
ELEKTRYKA		IMIE I NAZWISKO / NAME	
projektant		mgr inż Bartłomiej Karabin	
sprawdzał		mgr inż Jędrzej Nowak	
opracował		353/93	
opracował		opracował	

NR RYSUNKU		SKALA		-	
		OBJEKT		BUD-E	
STADIUM		PROJEKT WYKONAWCZY		BRANŻA	
WIELKOŚĆ PLANU		A4		ELEKTRYCZNA	
		ARKUSZ		DATA	
		1/1		02.2023	
TYTUŁ RYSUNKU		Schemat rozdzielni R2E-1/1			

R2EK-1/1




Numer obwodu	1	2	3	4	5	6
Nazwa odbioru	Zasilanie z RUPS	Kontrola napięcia	Ochrona przeciwprzepięciowa	Gniazda E-013, E-014, E-09	Gniazda E-020, E-020a	Gniazda E-016, E-021
Moc zainstalowana [kW]	5,4	-	-	1,8	1,8	1,8
Typ przewodu	2xYKY	-	-	YDYzo	YDYzo	YDYzo
Przekrój [mm <sup>2</sup> ]	4x240+120	-	-	3x2,5	3x2,5	3x2,5

Modernizacja instalacji nisko- i wysokoprądowej w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7

INWESTOR		DOPUSZCZENIE	
Sąd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków			
TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI	
OBREB		MIEJSKOŚĆ	
Kraków		Kraków	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
STUDIO PROJEKTOWE Bartłomiej Karabin Dobra 922, 34-642 Dobra			
ELEKTRYKA		IMię I NAZWISKO / NAME	
projektant		mgr inż Bartłomiej Karabin	
sprawdzał		mgr inż Jęży Nowak	
opracował		353/93	
opracował		opracował	

NR RYSUNKU		SKALA	
ESE-4		-	
STADIUM		OBIEKT	
PROJEKT WYKONAWCZY		BUD-E	
WIELKOŚĆ PLANU		BRANŻA	
A4		ELEKTRYCZNA	
ARKUSZ		DATA	
1/2		02.2023	
Tytuł rysunku			
Schemat rozdzielni R2EK-1/1			




Modernizacja instalacji nisko- i wysokoprądowej w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7

INWESTOR		DOPUSZCZENIE	
Sąd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków			
TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI	
NR DZIAŁEK		ADRES INWESTYCJI	
OBRĘB		MIEJSCOWOŚĆ	
		Kraków	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
STUDIO PROJEKTOWE Bartłomiej Karabin Dobra 922, 34-642 Dobra			
ELEKTRYKA		IMIĘ I NAZWISKO / NAME	
projektant		mgr inż. Bartłomiej Karabin	
sprawdził		mgr inż. Jerzy Nowak	
opracował		353/93	
opracował			
opracował			


NR RYSUNKU		ESK-4		SKALA		-	
STADIUM		PROJEKT WYKONAWCZY		OBIEKT		BUD-E	
WIELKOŚĆ PLANU		A4		ARKUSZ		2/2	
TYTUŁ RYSUNKU		Schemat rozdzielni R2EK-1/1		BRANŻA		ELEKTRYCZNA	
				DATA		02.2023	

[illegible]

**Modernizacja instalacji nisko- i wysokoprądowej w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7**

INWESTOR		DOPUSZCZENIE	
Sqd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków			
TEREN INWESTYCJI OBRĘB		ADRES INWESTYCJI MIEJSCOWOŚĆ Kraków	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA STUDIO PROJEKTOWE Bartłomiej Karabin Dobra 922, 34-642 Dobra			
ELEKTRYKA	IMIĘ I NAZWISKO / NAME	NR UPRAWNIEN	PODPIS / SIGNATURE
projektant	mgr inż. Bartłomiej Karabin	MAP/0319/PWDE/13	Karabin
sprawdził	mgr inż. Jerzy Nowak	353/93	był
opracował			
opracował			
TYTUŁ RYSUNKU		ESE-5	
STADIUM		PROJEKT WYKONAWCZY	
WIELKOŚĆ PLANU		ARKUSZ	1/2
A4		DATA	02.2023
Schemat rozdzielni R1E0/2			

Rozdzielnia natynkowa  
3/72




Modernizacja instalacji nisko- i wysokoprądowej w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7

INWESTOR		DOPUSZCZENIE	
Sąd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków			
TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI	
OBREB		MIEJSCEWOŚĆ	
Kraków			

JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
STUDIO PROJEKTOWE Bartłomiej Karabin Dobra 922, 34-642 Dobra			
ELEKTRYKA	IMI I NAZWISKO / NAME	NR UPRAWNIEN	PODPIS / SIGNATURE
projektant	mgr inż. Bartłomiej Karabin	MAP / 0319 / PWOC / 13	Karabin
sprawdział	mgr inż. Jerzy Nowak	353 / 93	Nowak
opracował			
opracował			

NR RYSUNKU	ESE-5			SKALA	-
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY			OBIEKT	BUD-E
WIELKOŚĆ PLANU	A4	ARKUSZ	2/2	DATA	02.2023
TYTUŁ RYSUNKU					
Schemat rozdzielni R1E0/2					






Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nazwa odbioru	Zasilanie z RUPs	Kontrola napięcia	Ochrona przeciwprzepięciowa	Gniazdo E-4	Gniazdo E-4	Gniazdo E-4, E-5	Gniazdo E-1	Gniazdo E-2	Gniazdo E-2	Gniazdo E-2	Gniazdo E-2	Gniazdo korytarz
Moc zainstalowana [kW]	19,2	-	-	2,4	2,4	2,4	2,4	1,8	1,8	2,4	2,4	1,2
Typ przewodu	2xYKY	-	-	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20
Przekrój [mm <sup>2</sup> ]	4x240+120	-	-	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5

Modernizacja instalacji nisko- i wysokoprądowej w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7

INWESTOR		DOPUSZCZENIE	
Sąd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków			
TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI	
OBIEKT		MIEJSCOWOŚĆ	
Kraków		Kraków	
JEDYNOŚĆ PROJEKTOWA			
STUDIO PROJEKTOWE Bartłomiej Karabin Dobra 922, 34-642 Dobra			
ELEKTRYKA			
IMIE I NAZWISKO / NAME		NR UPRAWNIEN	
mgr inż. Jerzy Nowak		MAP/0319/PWOC/13	
projektant		PODPIS / SIGNATURE	
mgr inż. Jerzy Nowak		[Signature]	
opracował		opracował	
opracował		opracował	
TYTUŁ RYSUNKU		ESKALA	
PRÓJEKT WYKONAWCZY		OBJEKT	
A4		BUD-E	
ARKUSZ		BRANŻA	
1/2		ELEKTRYCZNA	
DATA		02.2023	
Schemat rozdzielni R1EK0/2			




Modernizacja instalacji nisko- i wysokoprądowej w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7

INWESTOR		DOPUSZCZENIE	
Sąd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków			
TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI	
NR DZIAŁEK		ADRES INWESTYCJI	
OBREB		MIEJSCOWOŚĆ	
		Kraków	

JEDYNOŚĆ PROJEKTOWA			
STUDIO PROJEKTOWE Bortomiej Karabin Dobra 922, 34-642 Dobra			
STUDIO KARABIN			
ELEKTRYKA	IMIĘ I NAZWISKO / NAME	NR UPRAWNIEN	PODPIS / SIGNATURE
projektant	mgr inż. Bortomiej Karabin	MAP / 0319 / PWOC / 13	Karabin
sprawdzający	mgr inż. Jerzy Nank	353 / 93	Jerzy Nank
opracował			
opracował			

NR RYSUNKU	ESE-6			SKALA	-
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY			OBIEKT	BUD-E
WIELKOŚĆ PLANU	A 4	ARKUSZ	2/2	DATA	02.2023
Tytuł rysunku					
Schemat rozdzielni R1EK0/2					



Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Nozwa odbioru	Zasilanie z bloku zasilającego TP2.0/2	Kontrola napęcia	Ochrona przeciwprzepięciowa	Gniazda E-11	Gniazda E-11	Gniazda E-11, E-10, E-8, korytarz	Gniazda E-7	Gniazda E-7	Gniazda E-7	Gniazda E-7	Gniazda E-7	Gniazda E-7	Klimatyzacja E-12
Moc zainstalowana [kW]	14,5	—	—	1,6	1,6	2,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	0,8	2,5
Typ przewodu	YKY	—	—	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo
Przekrój [mm <sup>2</sup> ]	5x6	—	—	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5


Modernizacja instalacji nisko- i wysokoprądowej w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7

INWESTOR		DOPUSZCZENIE	
Sąd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków			
TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI	
OBRĘB		MIEJSKOŚĆ	
Kraków		Kraków	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
STUDIO PROJEKTOWE Bartłomiej Karabin Dobra 922, 34-642 Dobra			
ELEKTRYKA	IMIĘ I NAZWISKO / NAME	NR UPRAWNIEN	PODPIS / SIGNATURE
projektant	mgr inż Bartłomiej Karabin	MAP/0319/PNCE/13	Karabin
sprawdzal	mgr inż Jerzy Nowak	353/93	Nowak
opracowal			
opracowal			

NR RYSUNKU	SKALA	—
ESE-7		BUD-E
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA
WIELKOŚĆ PLANU	A4	ELEKTRYCZNA
TYTUŁ RYSUNKU	ARKUSZ	DATA
Schemat rozdzielni R2E0/2		02.2023

Rozdzielnia natynkowa  
3/72




IP 30  
gł 140 mm

Modernizacja instalacji nisko- i wysokoprądowej w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7

INWESTOR		DOPUSZCZENIE	
Sąd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków			
TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI	
OBREB		MIEJSCEWOŚĆ	
Kraków		Kraków	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
STUDIO PROJEKTOWE Bartłomiej Karabin Dobra 922, 34-642 Dobra			
ELEKTRYKA	IMIĘ I NAZWISKO / NAME	NR UPRAWNIEN	PODPIS / SIGNATURE
projektant	mgr inż. Bartłomiej Karabin	MAP / 0319 / PW0E / 13	Karabin
sprawdział	mgr inż. Jerzy Nowak	353 / 93	Nowak
opracował			
opracował			


NR RYSUNKU	ESE-7			SKALA	-
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY			OBIEKT	BUD-E
WIELKOŚĆ PLANU	A4	ARKUSZ	2/2	DATA	02.2023
TYTUŁ RYSUNKU					
Schemat rozdzielni R2E0/2					



Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nazwa odbioru	Zasilanie z RUP'S	Kontrola napięcia	Ochrona przeciwprzepięciowa	Gniazda E=11	Gniazda E=11	Gniazda E=11, E=10, E=8, korytarz	Gniazda E=7	Gniazda E=7	Gniazda E=7	Gniazda E=7	Gniazda E=7	Gniazda E=7
Moc zainstalowana [kW]	21,6	-	-	2,4	2,4	3,0	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	1,8
Typ przewodu	2xYKY	-	-	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20
Przekrój [mm <sup>2</sup> ]	4x240+120	-	-	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5

Modernizacja instalacji nisko- i wysokoprądowej w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7

INWESTOR		DOPUSZCZENIE	
Sąd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków			
TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI	
OBREB		MIEJSCOWOŚĆ	
		Kraków	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
STUDIO PROJEKTOWE Bartłomiej Karabin Dobra 922, 34-642 Dobra			
ELEKTRYKA			
IMIE I NAZWISKO / NAME		NR UPRAWNIEN	
mgr inż. Jerzy Nowak		MAp/0319/PWOC/13	
projektant		mgr inż. Jerzy Nowak	
sprawdzał		353/93	
opracował			
PODPIS / SIGNATURE			
Karabin			
baw/baw			
NR RYSUNKU		ESE-8	
STADIUM		PROJEKT WYKONAWCZY	
WIELKOŚĆ PLANU		A4	
TYTUŁ RYSUNKU		Schemat rozdzielni R2EK0/2	
OBJEKT		BUD-E	
BRANŻA		ELEKTRYCZNA	
DATA		02.2023	




Modernizacja instalacji nisko- i wysokoprądowej w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7

INWESTOR		DOPUSZCZENIE	
Sąd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków			
TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI	
NR DZIAŁEK		ADRES INWESTYCJI	
OBREB		MIEJSCOWOŚĆ	
		Kraków	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
STUDIO PROJEKTOWE Bortoniej Karabin Dobra 922, 34-642 Dobra			
ELEKTRYKA	IMIĘ I NAZWISKO / NAME	NR UPRAWNIEN	PODPIS / SIGNATURE
projektant	mgr inż. Bortoniej Karabin	MAP / 0319 / PWOC / 13	Karabin
sprawdział	mgr inż. Jerzy Nowak	353 / 93	bywaj / bud /
opracował			
opracował			

NR RYSUNKU	ESE-8			SKALA	-
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY			OBIEKT	BUD-E
WIELKOŚĆ PLANU	A 4	ARKUSZ	2/2	BRANŻA	ELEKTRYCZNA
TYTUŁ RYSUNKU	Schemat rozdzielni R2EK0/2				


R1E1/2

[illegible]

Modernizacja instalacji nisko- i wysokoprądowej w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7

INWESTOR		DOPUSZCZENIE	
Sąd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków			
ADRES INWESTYCJI			
TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI	
OBRĘB		MIEJSCOWOŚĆ	
NR DZIAŁEK		Kraków	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
STUDIO PROJEKTOWE Bartłomiej Karabin Dobra 922, 34-642 Dobra			
STUDIO KARABIN			
ELEKTRYKA	IMIĘ I NAZWISKO / NAME	NR UPRAWNIEN	PODPIŚ / SIGNATURE
projektant	mgr inż Bartłomiej Karabin	MAP/0319/P/WCE/13	Karabin
sprawozdół	mgr inż Jacek Nowak	353/93	bywajul
opracował			
opracował			
opracował			
NR RYSUNKU	ESE-9		SKALA
	PROJEKT WYKONAWCZY		OBIEKT
STADIUM			BRANŻA
WIELKOŚĆ PLANU	ARKUSZ	1/2	DATA
A4			02.2023
TYTUŁ RYSUNKU			
Schemat rozdzielni R1E1/2			

Rozdzielnia natynkowa  
3/72



Modernizacja instalacji nisko- i wysokoprądowej w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7


INWESTOR		DOPUSZCZENIE	
Sąd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków			
TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI	
OBREB		MIEJSCEWOŚĆ	
Kraków		Kraków	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
STUDIO PROJEKTOWE Bartłomiej Karabin Dobra 922, 34-642 Dobra			
ELEKTRYKA	IMIĘ I NAZWISKO / NAME	NR UPRAWNIEN	PODPIS / SIGNATURE
projektant	mgr inż. Bartłomiej Karabin	MAP / 0319 / PWCE / 13	Karabin
sprawdzat	mgr inż. Jerzy Nowak	353 / 93	Nowak
opracował			
opracował			

NR RYSUNKU	ESE-9			SKALA	-
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY			OBIEKT	BUD-E
WIELKOŚĆ PLANU	A4	ARKUSZ	2/2	BRANŻA	ELEKTRYCZNA
TYTUŁ RYSUNKU	Schemat rozdzielni R1E1/2				



R1EK1/2




Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nazwa odbioru	Zasilanie z RUP'S	Kontrola napięcia	Ochrona przeciwprzepięciowa	Gniazda sztalne	Gniazda E-102	Gniazda E-102	Gniazda E1, E2	Gniazda kosa nr 3, 2	Gniazda kosa nr 1, 2	Gniazda sztalne	Rezerwa	Rezerwa
Moc zainstalowana [kW]	12,6	-	-	1,2	1,8	1,8	2,4	1,8	1,8	1,8	-	-
Typ przewodu	2xYKY	-	-	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	-	-
Przekrój [mm <sup>2</sup> ]	4x240+120	-	-	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	-	-

Modernizacja instalacji nisko- i wysokoprądowej w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7

INWESTOR		DOPUSZCZENIE	
Sqd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków			
TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI	
NR DZIAŁEK	OBIEKT	MIEJSCOWOŚĆ	
		Kraków	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
STUDIO PROJEKTOWE Bartłomiej Karabin Dobra 922, 34-642 Dobra			
ELEKTRYKA			
projektant	IMIĘ I NAZWISKO / NAME	NR UPRAWNIEN	POPISEK / SIGNATURE
	mgr inż Bartłomiej Karabin	MAP/0319/PWOE/13	KAROB
sprawdził	mgr inż Jerzy Nowak	353/93	nowakj
opracował			
opracował			

NR RYSUNKU	ESE-10			SKALA	-
	PROJEKT WYKONAWCZY			OBIEKT	BUD-E
STADIUM				BRANŻA	ELEKTRYCZNA
WIELKOŚĆ PLANU	A 4	ARKUSZ	1/2	DATA	02.2023
TYTUŁ RYSUNKU	Schemat rozdzielni R1EK1/2				



Modernizacja instalacji nisko- i wysokoprądowej w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7

INWESTOR		DOPUSZCZENIE	
Sąd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków			
TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI	
NR DZIAŁEK		ADRES INWESTYCJI	
OBREB		MIEJSCOWOŚĆ	
		Kraków	


JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
STUDIO PROJEKTOWE Bortoniej Karabin Dobra 922, 34-642 Dobra			
ELEKTRYKA			
IMIE I NAZWISKO / NAME		NR UPRAWNIEN	
mgr inż. Bortoniej Karabin		MAP / 0319 / PWOE / 13	
projektant		podpis / SIGNATURE	
mgr inż. Jerzy Nowak		[signature]	
sprawdził		353 / 93	
opracował			
opracował			

NR RYSUNKU		ESE-10		SKALA		-	
STADIUM		PRDJEKT WYKONAWCZY		OBIEKT		BUD-E	
WIELKOŚĆ PLANU		A 4		ARKUSZ		2/2	
TYTUŁ RYSUNKU		Schemat rozdzielni R1EK1/2					

BRANŻA		DATA	
ELEKTRYCZNA		02.2023	



R2EK1/2



Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nazwa odbioru	Zasilanie z RUPs	Kontrola napięcia	Ochrona przeciwprzepięciowa	Gniazdo E-111, E-108	Gniazdo E-110	Gniazdo korytarz, szatnia	Gniazdo E-105, E-106, E-107	Gniazdo E-103, E-104	Rezerwa
Moc zainstalowana [kW]	10,8	-	-	2,4	1,8	1,8	2,4	2,4	-
Typ przewodu	2xYKY	-	-	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	-
Przekrój [mm <sup>2</sup> ]	4x240+120	-	-	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	-


Modernizacja instalacji nisko- i wysokoprądowej w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7

INWESTOR		DOPUSZCZENIE	
Sąd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków			
TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI	
OBREB		MIEJSCEWOŚĆ	
Kraków		Kraków	

JEDYNOŚĆ PROJEKTOWA			
STUDIO PROJEKTOWE Bartłomiej Karabin Dobra 922, 34-642 Dobra			
ELEKTRYKA	IMię I NAZWISKO / NAME	NR UPRAWNIEN	PODPIS / SIGNATURE
projektant	mgr inż. Bartłomiej Karabin	MAP/0319/PWDE/13	Karabin
sprawdzający	mgr inż. Jerzy Nowak	353/93	Nowak
opracował			


NR RYSUNKU	ESE-12			SKALA	-
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY			OBIEKT	BUD-E
WIELKOŚĆ PLANU	A4	ARKUSZ	1/1	BRANŻA	ELEKTRYCZNA
Tytuł rysunku	Schemat rozdzielni R2EK1/2				

R2EK1/2




Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nazwa odbioru	Zasilanie z RUPS	Kontrola napięcia	Ochrona przeciwprzepięciowa	Gniazda E-111, E-108	Gniazda E-110	Gniazda kopirarz, szatnia	Gniazda E-105, E-106, E-107	Gniazda E-103, E-104	Rezerwa
Moc zainstalowana [kW]	10,8	-	-	2,4	1,8	1,8	2,4	2,4	-
Typ przewodu	2xYKY	-		YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	-
Przekrój [mm <sup>2</sup> ]	4x240+120	-		3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	-

**Modernizacja instalacji nisko- i wysokoprądowej w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7**

INWESTOR		DOPUSZCZENIE	
Sąd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków			
ADRES INWESTYCJI			
TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI	
NR DZIAŁEK		MIEJSCEOWOŚĆ	
		Kraków	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
STUDIO PROJEKTOWE Bartłomiej Karabin Dobra 922, 34-642 Dobra			
			
ELEKTRYKA	MIEJ. I NAZWIŚKO / NAME	NR UPRAWNIEN	PODPS. / SIGNATURE
projektant	mgr inż Bartłomiej Karabin	MAP/0319/P/MOE/13	Karabin
spowzdoż	mgr inż Jerzy Nowak	353/93	bywajul
opracowol			
opracowol			
NR RYSUNKU		ESE-12	
STADIUM		PROJEKT WYKONAWCZY	
WIELKOŚĆ PLANU		ARKUSZ	1/1
TYTUŁ RYSUNKU		Schemat rozdzielni RZEK1/2	
		SKALA	-
		OBIEKT	BUD-E
		BRANŻA	ELEKTRYCZNA
		DATA	02.2023




R1E2/2



Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Nazwa odbioru	Zasilanie z bloku zasilającego TP1,2/2	Kontrola napięcia	Ochrona przeciwprzepięciowa	Gniazdo E-204, E-231	Gniazdo E-232, E-233	Gniazdo E-234, E-237	Gniazdo E-238	Gniazdo E-240, E-241	Gniazdo E-242, E-242a	Gniazdo E-243, E-244	Gniazdo E-245	Gniazdo E-246, E-247	Gniazdo E-201, E-202	Gniazdo E-203	Rezerwa
Moc zainstalowana [kW]	16,8	-	-	1,6	1,6	1,6	1,2	2,0	1,6	1,6	1,2	1,6	1,6	1,2	-
Typ przewodu	YKY	-	-	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	-
Przekrój [mm <sup>2</sup> ]	5x16	-	-	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	-


Modernizacja instalacji nisko- i wysokoprądowej w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7

INWESTOR		DOPUSZCZENIE	
Sąd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków			
TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI	
NR DZIAŁEK		MIEJSCEWOŚĆ	
OBIEKT		Kraków	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
STUDIO PROJEKTOWE Bartłomiej Karabin Dobra 922, 34-642 Dobra			
			
ELEKTRYKA	IMIE I NAZWISKO / NAME	NR UPRAWNIEN	PODPIS / SIGNATURE
projektant	mgr nż Bartłomiej Karabin	MAP/0319/PWOE/13	
sprawdzał	mgr nż Jerzy Nowak	353/93	
opracował			
opracował			

NR RYSUNKU		ESE-13		SKALA	-
STADIUM		PROJEKT WYKONAWCZY		OBIEKT	BUD-E
WIELKOŚĆ PLANU		A4	ARKUSZ	BRANŻA	ELEKTRYCZNA
TYTUŁ RYSUNKU		Schemat rozdzielni R1E2/2			
		1/2		DATA	02.2023

R1EK2/2




Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Nazwa odbioru	Zasilanie z RUP/S	Kontrola napięcia	Ochrona przeciwprzepięciowa	Gniazdo E-204, E-231	Gniazdo E-232, E-233	Gniazdo E-234, E-237	Gniazdo E-238	Gniazdo E-240, E-241	Gniazdo E-242, E-242a	Gniazdo E-243, E-244	Gniazdo E-245	Gniazdo E-246, E-247	Gniazdo E-201, E-202	Gniazdo E-203	Rezerwa
Moc zainstalowana [kW]	25,2	-	-	2,4	2,4	2,4	1,8	3,0	2,4	2,4	1,8	2,4	2,4	1,8	-
Typ przewodu	2xYKY	-	-	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	-
Przekrój [mm <sup>2</sup> ]	4x240+120	-	-	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	-

Modernizacja instalacji nisko- i wysokoprądowej w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7

INWESTOR		DOPUSZCZENIE	
Sąd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków			
TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI	
NR DZIAŁEK		MIEJSCOWOŚĆ	
OBREB		Kraków	

JEDYNOŚĆ PROJEKTOWA			
STUDIO PROJEKTOWE Bartłomiej Karabin Dobra 922, 34-642 Dobra			
STUDIO KARABIN			
ELEKTRYKA	IMIE I NAZWISKO / NAME	NR UPRAWNIEN	POPISEK / SIGNATURE
projektant	mgr inż Bartłomiej Karabin	MAP/0319/PWOE/13	Karabin
sprawdzał	mgr inż Jerzy Nank	353/93	Nank
opracował			
opracował			

NR RYSUNKU	ESE-14			SKALA	-
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY			OBIEKT	BUD-E
WIELKOŚĆ PLANU	A 4	ARKUSZ	1/2	BRANŻA	ELEKTRYCZNA
Tytuł rysunku	Schemat rozdzielni R1EK2/2				




Modernizacja instalacji nisko- i wysokoprądowej w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7

INWESTOR		DOPUSZCZENIE	
Sąd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków			
TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI	
NR DZIAŁEK		OBREB	
MIEJSCOWOŚĆ		Kraków	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
STUDIO PROJEKTOWE Bartłomiej Karabin Dobra 922, 34-642 Dobra			
STUDIO KARABIN			
TELEFON	IMIE I NAZWISKO / NAME	NR UPRAWNIEN	PODPIS / SIGNATURE
projektant	mgr inż Bartłomiej Karabin	MAP/0319/PWOE/13	Karabin
sprawdzający	mgr inż Jerzy Nank	353/93	bnw/bwd
opracował			
opracował			

NR RYSUNKU	ESE-14			SKALA	-
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY			OBIEKT	BUD-E
WIELKOŚĆ PLANU	A4	ARKUSZ	2/2	DATA	02.2023
Tytuł rysunku					
Schemat rozdzielni R1EK2/2					





Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Nazwa odbioru	Zasilanie z bloku zasilającego TP2,2/2	Kontrola napięcia	Ochrona przeciwprzepięciowa	Gniazdo E-210c, E-210d	Gniazdo E-211, E-218	Gniazdo E-219, E-220	Gniazdo E-221	Gniazdo E-222, E-214	Gniazdo E-226	Gniazdo E-221, E-228	Gniazdo E-229, E-230	Gniazdo E-205, E-206	Gniazdo E-207, E-208	Gniazdo E-209, E-210	Gniazdo E-211, E-212
Moc zainstalowana [kW]	18,8	-	-	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,2	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Typ przewodu	YKY	-	-	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20
Przekrój [mm <sup>2</sup> ]	5x16	-	-	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5


Modernizacja instalacji nisko- i wysokoprądowej w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7

INWESTOR		DOPUSZCZENIE	
Sąd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków			
TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI	
NR DZIAŁEK		MIEJSCOWOŚĆ	
OBREB		Kraków	
ADRES INWESTYCJI			

JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
STUDIO PROJEKTOWE Bartłomiej Karabin Dobra 922, 34-642 Dobra			
ELEKTRYKA			
projektant	IMIĘ I NAZWISKO / NAME	NR UPRAWNIENI	PODPIS / SIGNATURE
	mgr inż Bartłomiej Karabin	MAP/0319/PWOE/13	Karabin
sprawdził	mgr inż Jerzy Nowak	353/93	Nowak
opracował			
opracował			

NR RYSUNKU		SKALA	
		-	
STADIUM		OBJEKT	
PROJEKT WYKONAWCZY		BUD-E	
WIELKOŚĆ PLANU		BRANŻA	
A 4		ELEKTRYCZNA	
TYTUŁ RYSUNKU		DATA	
Schemat rozdzielni R2E2/2		02.2023	

Rozdzielnia natynkowa  
3/72



IP 30  
gł 140 mm


Modernizacja instalacji nisko- i wysokoprądowej w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7

INWESTOR		DOPUSZCZENIE	
Sąd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków			
TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI	
OBREB		MIEJSCEWOŚĆ	
Kraków		Kraków	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
STUDIO PROJEKTOWE Bartłomiej Karabin Dobra 922, 34-642 Dobra			
ELEKTRYKA	IMIĘ I NAZWISKO / NAME	NR UPRAWNIEN	PODPIS / SIGNATURE
projektant	mgr inż. Bartłomiej Karabin	MAP / 0319 / PWOC / 13	Karabin
sprawdził	mgr inż. Jerzy Nowak	353 / 93	Nowak
opracował			
opracował			


NR RYSUNKU	ESE-15			SKALA	-
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY			OBIEKT	BUD-E
WIELKOŚĆ PLANU	A4	ARKUSZ	2/2	BRANŻA	ELEKTRYCZNA
TYTUŁ RYSUNKU	Schemat rozdzielni R2E2/2				

R2EK2/2


[illegible]

Modernizacja Instalacji nisko- i wysokoprądowej w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7

INWESTOR		DOPUSZCZENIE	
Sąd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków			
ADRES INWESTYCJI			
TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI	
NR DZIAŁEK	OBJĘTOŚĆ	MIEJSCEOWOŚĆ	
		Kraków	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
STUDIO PROJEKTOWE Bartłomiej Karabin Dobra 922, 34-642 Dobra			
			
ELEKTRYKA	IMIĘ I NAZWISKO / NAME	NR UPRAWNIEN	PODPIS / SIGNATURE
projektant	mgr inż Bartłomiej Karabin	MAP/0319/PWCE/13	Karabin
sprowadził	mgr inż Verzy Nowak	353/93	bywajul
opracował			
opracował			

NR RYSUNKU	ESE-16			SKALA	-
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY			OBIEKT	BUD-E
WIELKOŚĆ PLANU	A4	ARKUSZ	1/2	BRANŻA	ELEKTRYCZNA
TYTUŁ RYSUNKU	Schemat rozdzielni RZEK2/2				
			DATA	02.2023	




Modernizacja instalacji nisko- i wysokoprądowej w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7

INWESTOR		DOPUSZCZENIE	
Sąd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków			
TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI	
OBREB		MIEJSCOWOŚĆ	
Kraków			

JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
STUDIO PROJEKTOWE Bartłomiej Karabin Dobra 922, 34-642 Dobra			
ELEKTRYKA	IMIĘ I NAZWISKO / NAME	NR UPRAWNIEN	PODPIS / SIGNATURE
projektant	mgr inż. Bartłomiej Karabin	MAP/0319/PW0E/13	Karabin
sprawdział	mgr inż. Jerzy Nowak	353/93	Nowak
opracował			
opracował			

NR RYSUNKU	ESE-16			SKALA	-
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY			OBIEKT	BUD-E
WIELKOŚĆ PLANU	A4	ARKUSZ	2/2	BRANŻA	ELEKTRYCZNA
TYTUŁ RYSUNKU	Schemat rozdzielni R2EK2/2				





Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Nazwa odbioru	Zasilanie z bloku zasilającego TP1,3/2	Kontrola napięcia	Ochrona przeciwprzepięciowa	Gniazda E-304	Gniazda E-303	Gniazda E-303	Gniazda E-301, E-302	Gniazda E-344, E-337	Gniazda E-343, E-342	Gniazda E-340, E-341	Gniazda E-340, E-341 E-339	Gniazda E-338	Gniazda E-335	Gniazda E-333, E-334	Gniazda E-330
Moc zainstalowana [kW]	19,7	-	-	1,2	1,2	1,2	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,2	1,2	1,6	1,6
Typ przewodu	YKY	-	-	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20
Przekrój [mm²]	5x16	-	-	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5

Modernizacja instalacji nisko- i wysokoprądowej w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7

INWESTOR		DOPUSZCZENIE	
Sqd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków			
TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI	
NR DZIAŁEK		MIEJSCOWOŚĆ	
OBIEK		Kraków	

JEDYNOŚKA PROJEKTOWA			
STUDIO PROJEKTOWE Bartłomiej Karabin Dobra 922, 34-642 Dobra			
<div>STUDIO KARABIN</div>			
ELEKTRYKA	IMIE I NAZWISKO / NAME	NR UPRAWNIEN	POPISEK / SIGNATURE
projektant	mgr inż Bartłomiej Karabin	MAP / 0319 / PWCE / 13	Karabin
sprawdzał	mgr inż Jerzy Nank	353 / 93	był
opracował			
opracował			

NR RYSUNKU	ESE-17			SKALA	-
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY			OBIEKT	BUD-E
WIELKOŚĆ PLANU	A4	ARKUSZ	1/2	BRANŻA	ELEKTRYCZNA
TYTUŁ RYSUNKU	Schemat rozdzielni R1E3/2				
			DATA	02.2023	



Numer obwodu	16	17	18	19
Nazwa odbioru	Głozda E-329	Rezerwa	Rezerwa	Klimatyzacja E-328
Moc zainstalowana [kW]	1,2	-	-	2,5
Typ przewodu	YDYzo	-	-	YDYzo
Przekrój [mm <sup>2</sup> ]	3x2,5	-	-	3x2,5


Modernizacja instalacji nisko- i wysokoprądowej w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7

INWESTOR		DOPUSZCZENIE	
Sąd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków			
TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI	
NR DZIAŁEK		ADRES INWESTYCJI	
OBREB		MIEJSCOWOŚĆ	
		Kraków	

JEDYNOŚĆ PROJEKTOWA			
STUDIO PROJEKTOWE Bartłomiej Karabin Dobra 922, 34-642 Dobra			
ELEKTRYKA	IMIE I NAZWISKO / NAME	NR UPRAWNIEN	PODPIS / SIGNATURE
projektant	mgr inż. Bartłomiej Karabin	MAP/0319/PWOE/13	Karabin
sprawdział	mgr inż. Jerzy Nowak	353/93	Nowak
opracował			
opracował			

NR RYSUNKU		SKALA	
		-	
STADIUM		OBJEKT	
PROJEKT WYKONAWCZY		BUD-E	
WIELKOŚĆ PLANU	A4	ARKUSZ	2/2
TYTUŁ RYSUNKU	Schemat rozdzielni R1E3/2		
		DATA	
		02.2023	




R1EK3/2




Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Nazwa odbioru	Zasilanie z RUP/S	Kontrola napięcia	Ochrona przeciwprzepięciowa	Gniazda E-304	Gniazda E-303	Gniazda E-303	Gniazda E-301, E-302	Gniazda E-344, E-337	Gniazda E-343, E-342	Gniazda E-340, E-341	Gniazda E-340, E-341 E-339	Gniazda E-338	Gniazda E-335	Gniazda E-333, E-334	Gniazda E-330
Moc zainstalowana [kW]	27,6	-	-	1,8	1,8	1,8	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	1,8	1,8	2,4	2,4
Typ przewodu	2xYKY	-	-	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20
Przekrój [mm <sup>2</sup> ]	4x240+120	-	-	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5

Modernizacja instalacji nisko- i wysokoprądowej w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7


INWESTOR		DOPUSZCZENIE	
Sqd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków			
TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI	
NR DZIAŁEK	OBIEG	MIEJSCOWOŚĆ	
		Kraków	

JEDYNOŚKA PROJEKTOWA			
STUDIO PROJEKTOWE Bartłomiej Karabin Dobra 922, 34-642 Dobra			
			
ELEKTRYKA	IMIĘ I NAZWISKO / NAME	NR UPRAWNIEN	POPISEK / SIGNATURE
projektant	mgr inż Bartłomiej Karabin	MAP/0319/PWOE/13	
sprawdził	mgr inż Jęzzy Nowak	3503/93	
opracował			
opracował			

NR RYSUNKU	ESE-18		SKALA	-
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		OBIEKT	BUD-E
			BRANŻA	ELEKTRYCZNA
WIELKOŚĆ PLANU	A4	ARKUSZ	1/2	DATA
TYTUŁ RYSUNKU	Schemat rozdzielni R1EK3/2			



Numer obwodu	16	17	18
Nazwa odbioru	Gniazda E-329	Rezerwa	Rezerwa
Moc zainstalowana [kW]	1,8	-	-
Typ przewodu	YDYzo	-	-
Przekrój [mm <sup>2</sup> ]	3x2,5	-	-




INWESTOR		DOPUSZCZENIE
Sąd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków		
TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI
NR DZIAŁEK	OBREB	MIEJSCOWOŚĆ
		Kraków

JEDYNOŚĆ PROJEKTOWA			
STUDIO PROJEKTOWE Bortomiej Karabin Dobra 922, 34-642 Dobra			
ELEKTRYKA			
projektant	mgr inż. Bortomiej Karabin	MAP / 0319 / PWOC / 13	PODPIS / SIGNATURE
opracował	mgr inż. Jędrzej Nowak	353 / 93	data / wst
opracował			

NR RYSUNKU		ESE-18		SKALA	-
				OBIEKT	BUD-E
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY			BRANŻA	ELEKTRYCZNA
WIELKOŚĆ PLANU	A4	ARKUSZ	2/2	DATA	02.2023
TYTUŁ RYSUNKU	Schemat rozdzielni R1EK3/2				

Modernizacja instalacji nisko- i wysokoprądowej w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7






Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Nazwa odbioru	Zasilanie z bloku zasilającego TP2.3/2	Kontrola napięcia	Ochrona przeciwprzepięciowa	Gniazdo E-310, E-311	Gniazdo E-312, E-313	Gniazdo E-314, E-315	Gniazdo E-316, E-317	Gniazdo E-318, E-319	Gniazdo E-320	Gniazdo E-321, E-324	Gniazdo E-325, E-326	Gniazdo E-327	Gniazdo E-305, E-306	Gniazdo E-307	Gniazdo E-308
Moc zainstalowana [kW]	19.2	-	-	1,6	1,6	1,6	2,0	1,6	1,2	1,6	1,6	1,2	1,6	2,0	1,6
Typ przewodu	YKY	-	-	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20
Przekrój [mm <sup>2</sup> ]	5x16	-	-	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5

Modernizacja instalacji nisko- i wysokoprądowej w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7

INWESTOR		DOPUSZCZENIE	
Sqd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków			
TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI	
NR DZIAŁEK		MIEJSCOWOŚĆ	
OBREB		Kraków	
JEDYNOŚĆ PROJEKTOWA			
STUDIO PROJEKTOWE Bartłomiej Karabin Dobra 922, 34-642 Dobra			
STUDIO KARABIN			
ELEKTRYKA	IMIĘ I NAZWISKO / NAME	NR UPRAWNIEN	PODPIS / SIGNATURE
projektant	mgr inż Bartłomiej Karabin	MAP/0319/PWOE/13	Karabin
sprawdzał	mgr inż Jerzy Nank	353/93	baw/baw
opracował			
opracował			
NR RYSUNKU			
STADIUM		SKALA	
WIELKOŚĆ PLANU		OBJEKT	
A 4		BUD-E	
ARKUSZ		BRANŻA	
1/2		ELEKTRYCZNA	
DATA			
02.2023			
TYTUŁ RYSUNKU			
Schemat rozdzielni R2E3/2			

Rozdzielnia na tynkowa  
3/72



IP 30  
gł 140 mm


Modernizacja instalacji nisko- i wysokoprądowej w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7

INWESTOR		DOPUSZCZENIE	
Sąd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków			
TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI	
OBREB		MIEJSCOWOŚĆ	
Kraków		Kraków	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
STUDIO PROJEKTOWE Bartłomiej Karabin Dobra 922, 34-642 Dobra			
ELEKTRYKA	IMIĘ I NAZWISKO / NAWE	NR UPRAWNIEN	PODPIS / SIGNATURE
projektant	mgr inż Bartłomiej Karabin	MAP / 0319 / PWOC / 13	Karabin
sprawdział	mgr inż Jerzy Nowak	353 / 93	Nowak
opracował			
opracował			

NR RYSUNKU	ESE-19			SKALA	-
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY			OBIEKT	BUD-E
WIELKOŚĆ PLANU	A4	ARKUSZ	2/2	DATA	02.2023
TYTUŁ RYSUNKU					
Schemat rozdzielni R2E3/2					


R2EK3/2




Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Nazwa odbioru	Zasilanie z RUP'S	Kontrola napięcia	Ochrona przeciwprzepięciowa	Gniazdo E-310, E-311	Gniazdo E-312, E-313	Gniazdo E-314, E-315	Gniazdo E-316, E-317	Gniazdo E-318, E-319	Gniazdo E-320	Gniazdo E-321, E-324	Gniazdo E-325, E-326	Gniazdo E-327	Gniazdo E-305, E-306	Gniazdo E-307	Gniazdo E-308
Moc zainstalowana [kW]	28,8	-	-	2,4	2,4	2,4	3,0	2,4	1,8	2,4	2,4	1,8	2,4	3,0	2,4
Typ przewodu	2x1KvY	-	-	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo
Przekrój [mm <sup>2</sup> ]	4x240+120	-	-	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5

Modernizacja instalacji nisko- i wysokoprądowej w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7

INWESTOR		DOPUSZCZENIE	
Sąd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków			
TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI	
NR DZIAŁEK		MIEJSCOWOŚĆ	
OBREB		Kraków	
ADRES INWESTYCJI			


JEDYNOŚĆ PROJEKTOWA			
STUDIO PROJEKTOWE Bartłomiejsi Karabin Dobra 922, 34-642 Dobra			
			
ELEKTRYKA	IMIE I NAZWISKO / NAME	NR UPRAWNIEN	PODPIS / SIGNATURE
projektant	mgr inż Bartłomiej Karabin	MAP/0319/PWOE/13	Karbin
sprawdzal	mgr inż Jerzy Nowak	353/93	nowak
opracowal			
opracowal			
opracowal			

NR RYSUNKU		SKALA		-
STADIUM		PROJEKT WYKONAWCZY		OBJEKT BUD-E
WIELKOŚĆ PLANU		A 4		BRANŻA ELEKTRYCZNA
		ARKUSZ	1/2	DATA 02.2023
TYTUŁ RYSUNKU		Schemat rozdzielni R2EK3/2		




Modernizacja Instalacji nisko- i wysokoprężowej w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7

INWESTOR		DOPUSZCZENIE	
Sqd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków			
ADRES INWESTYCJI			
TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI	
NR DZIAŁEK		MIEJSCOWOŚĆ	
		Kraków	

JEDNOKŁASKA PROJEKTOWA			
STUDIO PROJEKTOWE Bartłomiej Karabin Dobra 922, 34-642 Dobra			
			
ELEKTRYKA	IMIE I NAZWISKO / NAME	NR UPRAWNIEN	PODPIS / SIGNATURE
projektant	mgr inż Bartłomiej Karabin	MAP/0319/PW0E/13	Karabin
opracował	mgr inż Jerzy Nowak	353/93	Nowak
opracował			
opracował			

NR RYSUNKU	SKALA		-
	ESE-20		
	PROJEKT WYKONAWCZY	OBIEKT	BUD-E
STADIUM	BRANŻA		ELEKTRYCZNA
WIELKOŚĆ PLANU	A4	ARKUSZ	2/2
TYTUŁ RYSUNKU	Schemat rozdzielni R2EK3/2		
	DATA		02.2023

R1E4/2



Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Nazwa odbioru	Zasilanie z bloku zasilającego TP1,4/2	Kontrola napięcia	Ochrona przeciwprzepięciowa	Gniazda E-401	Gniazda E-402	Gniazda E-403, E-437	Gniazda E-404	Gniazda E-429	Gniazda E-430	Gniazda E-404, E-437	Gniazda E-435	Gniazda E-438	Gniazda E-439, E-440	Gniazda E-441, E-442	Gniazda E-443, E-444
Moc zainstalowana [kW]	17,2	-	-	1,2	1,6	1,6	1,2	1,2	1,6	1,6	1,2	1,2	1,6	1,6	1,6
Typ przewodu	YKY	-	-	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20
Przekrój [mm <sup>2</sup> ]	5x16	-	-	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5


Modernizacja instalacji nisko- i wysokoprądowej w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7

INWESTOR		DOPUSZCZENIE	
Sąd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków			
TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI	
NR DZIAŁEK		MIEJSCOWOŚĆ	
OBREB		Kraków	
ADRES INWESTYCJI			

JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
STUDIO PROJEKTOWE Bartłomiej Karabin Dobra 922, 34-642 Dobra			
ELEKTRYKA			
IMIE I NAZWISKO / NAME		NR UPRAWNIEN	
mgr inż Bartłomiej Karabin		MAP/0319/PWOE/13	
projektant		PODPIS / SIGNATURE	
mgr inż Jerzy Nowak		[Podpis]	
sprawdził		353/93	
opracował			
opracował			

NR RYSUNKU		SKALA	
		-	
STADIUM		OBJEKT	
PROJEKT WYKONAWCZY		BUD-E	
WIELKOŚĆ PLANU		BRANŻA	
A 4		ELEKTRYCZNA	
ARKUSZ		DATA	
1/2		02.2023	
TYTUŁ RYSUNKU			
Schemat rozdzielni R1E4/2			

Rozdzielnia natynkowa  
3/72




Modernizacja instalacji nisko- i wysokoprądowej w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7

INWESTOR		DOPUSZCZENIE	
Sąd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków			
TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI	
OBREB		MIEJSCEWOŚĆ	
Kraków		Kraków	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
STUDIO PROJEKTOWE Bortoniej Karabin Dobra 922, 34-642 Dobra			
TELEFON	IMIE I NAZWISKO / NAME	NR UPRAWNIEN	PODPIS / SIGNATURE
projektant	mgr inż. Bortoniej Karabin	MAP / 0319 / PWOC / 13	Karabin
sprawdził	mgr inż. Jerzy Nowak	353 / 93	Nowak
opracował			
opracował			

NR RYSUNKU	ESE-21			SKALA	-
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY			OBIEKT	BUD-E
WIELKOŚĆ PLANU	A4	ARKUSZ	2/2	DATA	02.2023
Tytuł rysunku					
Schemat rozdzielni R1E4/2					


R1EK4/2




Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Nazwa odbioru	Zasilanie z RUP'S	Kontrola napięcia	Ochrona przeciwprzepięciowa	Gniazda E-401	Gniazda E-402	Gniazda E-403, E-431	Gniazda E-404	Gniazda E-429	Gniazda E-430	Gniazda E-434, E-437	Gniazda E-435	Gniazda E-438	Gniazda E-439, E-440	Gniazda E-441, E-442	Gniazda E-443, E-444
Moc zainstalowana [kW]	25,8	-	-	1,8	2,4	2,4	1,8	1,8	2,4	2,4	1,8	1,8	2,4	2,4	2,4
Typ przewodu	2xYKY	-	-	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20
Przekrój [mm <sup>2</sup> ]	4x240+120	-	-	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5

Modernizacja instalacji nisko- i wysokoprądowej w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7

INWESTOR		DOPUSZCZENIE	
Sąd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków			
TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI	
NR DZIAŁEK		MIEJSCOWOŚĆ	
OBIEKT		Kraków	

JEDYNOŚKA PROJEKTOWA			
STUDIO PROJEKTOWE Bartłomiej Karabin Dobra 922, 34-642 Dobra			
			
ELEKTRYKA	IMIĘ I NAZWISKO / NAME	NR UPRAWNIEN	PODPIŚ / SIGNATURE
projektant	mgr inż. Bartłomiej Karabin	MAP/0319/PWOC/13	Karabin
sprawdzał	mgr inż. Jerzy Nowak	353/93	nowak
opracował			
opracował			

NR RYSUNKU		SKALA		-
STADIUM		OBJEKT		BUD-E
WIELKOŚĆ PLANU		BRANŻA		ELEKTRYCZNA
TYTUŁ RYSUNKU		Schemat rozdzielni R1EK4/2		



Modernizacja instalacji nisko- i wysokoprądowej w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7


INWESTOR		DOPUSZCZENIE	
Sąd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków			
TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI	
NR DZIAŁEK		ADRES INWESTYCJI	
OBREB		MIEJSCOWOŚĆ	
		Kraków	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
STUDIO PROJEKTOWE Bortoniej Karabin Dobra 922, 34-642 Dobra			
ELEKTRYKA	IMIĘ I NAZWISKO / NAME	NR UPRAWNIEN	PODPIS / SIGNATURE
projektant	mgr inż. Bortoniej Karabin	MAP / 0319 / PWOC / 13	Karabin
sprawdział	mgr inż. Jerzy Nowak	353 / 93	był / był
opracował			
opracował			

NR RYSUNKU	ESE-22			SKALA	-
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY			OBIEKT	BUD-E
WIELKOŚĆ PLANU	A 4	ARKUSZ	2/2	BRANŻA	ELEKTRYCZNA
TYTUŁ RYSUNKU	Schemat rozdzielni R1EK4/2				



R2E4/2




Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Nazwa odbioru	Zasilanie z bloku zasilającego TP2.4/2	Kontrola napięcia	Ochrona przeciwprzepięciowa	Gniazdo E-411, E-412	Gniazdo E-413, E-414	Gniazdo E-415, E-416	Gniazdo E-417, E-418	Gniazdo E-419, E-420	Gniazdo E-420a, E-422	Gniazdo E-421	Gniazdo E-423, E-407	Gniazdo E-426	Gniazdo E-427	Gniazdo E-428	Gniazdo E-405
Moc zainstalowana [kW]	20,8	-	-	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,2	1,6	1,2	1,2	1,2	1,2
Typ przewodu	YKY	-	-	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20
Przekrój [mm <sup>2</sup> ]	5x16	-	-	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5


Modernizacja instalacji nisko- i wysokoprądowej w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7

INWESTOR		DOPUSZCZENIE	
Sąd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków			
TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI	
OBREB		MIEJSCOWOŚĆ	
Kraków		Kraków	
JEDYNOŚĆ PROJEKTOWA			
STUDIO PROJEKTOWE Bortomiej Karabin Dobra 922, 34-642 Dobra			
ELEKTRYKA		IMIE I NAZWISKO / NAME	
projektant		mgr inż. Bortomiej Karabin	
sprawdzał		mgr inż. Jerzy Nowak	
opracował		353/93	
opracował		bortomiej	
TYTUŁ RYSUNKU		SKALA	
PROJEKT WYKONAWCZY		OBJEKT	
A 4		BUD-E	
ARKUSZ		BRANŻA	
1/2		ELEKTRYCZNA	
DATA		02.2023	
Schemat rozdzielni R2E4/2			

R2E4/2



Rozdzielnia na tynkowa  
4/96



IP 30  
gł 140 mm

Numer obwodu	16	17	18
Nazwa odbioru	Gniazda E-406	Gniazda E-408	Gniazda E-409
Moc zainstalowana [kW]	1,2	1,2	1,2
Typ przewodu	YDY20	YDY20	YDY20
Przekrój [mm <sup>2</sup> ]	3x2,5	3x2,5	3x2,5


Modernizacja instalacji nisko- i wysokoprądowej w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7

INWESTOR		DOPUSZCZENIE
Sąd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków		
TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI
NR DZIAŁEK	OBREB	MIEJSCOWOŚĆ
		Kraków

JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
STUDIO PROJEKTOWE Bartłomiej Karabin Dobra 922, 34-642 Dobra			
ELEKTRYKA	IMIĘ I NAZWISKO / NAME	NR UPRAWNIEN	PODPIS / SIGNATURE
projektant	mgr inż. Bartłomiej Karabin	MAP / 0319 / PWOC / 13	Karabin
sprawdzający	mgr inż. Jerzy Nowak	353 / 93	Nowak
opracował			
opracował			

NR RYSUNKU		SKALA	
		-	
STADIUM		OBJEKT	
PROJEKT WYKONAWCZY		BUD-E	
WIELKOŚĆ PLANU		BRANŻA	
A4		ELEKTRYCZNA	
TYTUŁ RYSUNKU		DATA	
Schemat rozdzielni R2E4/2		02.2023	




R2EK4/2




Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Nazwa odbioru	Zasilanie z RUP'S	Kontrola napięcia	Ochrona przeciwprzepięciowa	Gniazdo E-411, E-412	Gniazdo E-413, E-414	Gniazdo E-415, E-416	Gniazdo E-417, E-418	Gniazdo E-419, E-420	Gniazdo E-420a, E-422	Gniazdo E-421	Gniazdo E-423, E-407	Gniazdo E-426	Gniazdo E-427	Gniazdo E-428	Gniazdo E-405
Moc zainstalowana [kW]	31,2	-	-	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	1,8	2,4	1,8	1,8	1,8	1,8
Typ przewodu	2x1K1Y	-	-	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20
Przekrój [mm <sup>2</sup> ]	4x240+120	-	-	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5

Modernizacja instalacji nisko- i wysokoprądowej w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7


INWESTOR		DOPUSZCZENIE	
Sąd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków			
TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI	
NR DZIAŁEK		MIEJSCOWOŚĆ	
OBIEKT		Kraków	

JEDYNOŚKA PROJEKTOWA			
STUDIO PROJEKTOWE Bartłomiej Karabin Dobra 922, 34-642 Dobra			
			
ELEKTRYKA	IMIĘ I NAZWISKO / NAME	NR UPRAWNIEN	POPISEK / SIGNATURE
projektant	mgr inż Bartłomiej Karabin	MAP/0319/PWDE/13	
sprawdzający	mgr inż Jerzy Nowak	353/93	
opracował			
opracował			

NR RYSUNKU		SKALA		-
STADIUM		OBJEKT		BUD-E
PROJEKT WYKONAWCZY		BRANŻA		ELEKTRYCZNA
WIELKOŚĆ PLANU		ARKUSZ		DATA
A4		1/2		02.2023
TYTUŁ RYSUNKU		Schemat rozdzielni R2EK4/2		



Numer obwodu	16	17	18
Nazwa odbioru	Głozda E-406	Głozda E-408	Głozda E-409
Moc zainstalowana [kW]	1,8	1,8	1,8
Typ przewodu	YDYzo	YDYzo	YDYzo
Przekrój [mm <sup>2</sup> ]	3x2,5	3x2,5	3x2,5




INWESTOR		DOPUSZCZENIE	
Sąd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków			
TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI	
OBREB		MIEJSCOWOŚĆ	
Kraków		Kraków	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
STUDIO PROJEKTOWE Borttoniej Karabin Dobra 922, 34-642 Dobra			
ELEKTRYKA		IMIE I NAZWISKO / NAME	
projektant		mgr inż. Borttoniej Karabin	
sprawdział		mgr inż. Jęży Nowak	
opracował		353/93	
opracował		353/93	
opracował		353/93	
STUDIO KARABIN			
MAP / 0319 / PWOC / 13		PODPIS / SIGNATURE	
353/93		353/93	

NR RYSUNKU		ESSE-24		SKALA		-	
STADIUM		PROJEKT WYKONAWCZY		OBIEKT		BUD-E	
WIELKOŚĆ PLANU		A4		ARKUSZ		2/2	
TYTUŁ RYSUNKU		Schemat rozdzielni R2EK4/2		BRANŻA		ELEKTRYCZNA	
				DATA		02.2023	

Modernizacja instalacji nisko- i wysokoprądowej w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7



Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Nazwa odbioru	Zasilanie z bloku zasilającego TP1,5/2	Kontrola napięcia	Ochrona przeciwprzepięciowa	Gniazdo E-501a	Gniazdo E-501, E-502	Gniazdo E-503, E-527	Gniazdo E-528, E-528a	Gniazdo E-529, E-532	Gniazdo E-533, E-536	Gniazdo E-534	Gniazdo E-537	Gniazdo E-538a, E-538	Gniazdo E-539	Gniazdo E-340	Gniazdo E-341
Moc zainstalowana [kW]	16,8	-	-	1,2	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,2	1,2	1,6	0,8	1,2	1,6
Typ przewodu	YKY	-	-	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20
Przekrój [mm <sup>2</sup> ]	5x16	-	-	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5


Modernizacja instalacji nisko- i wysokoprądowej w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7

INWESTOR		DOPUSZCZENIE	
Sqd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków			
TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI	
NR DZIAŁEK		MIEJSCOWOŚĆ	
OBRĘB		Kraków	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
STUDIO PROJEKTOWE Bartłomiej Karabin Dobra 922, 34-642 Dobra			
STUDIO KARABIN			
ELEKTRYKA	IMIĘ I NAZWISKO / NAME	NR UPRAWNIEN	PODPIS / SIGNATURE
projektant	mgr inż Bartłomiej Karabin	MAP/0319/PW0E/13	Karabin
sprawdził	mgr inż Jerzy Nowak	3553/93	Nowak
opracował			
opracował			

NR RYSUNKU	ESE-25			SKALA	-
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY			OBIEKT	BUD-E
WIELKOŚĆ PLANU	A4	ARKUSZ	1/2	BRANŻA	ELEKTRYCZNA
TYTUŁ RYSUNKU	Schemat rozdzielni R1E5/2				

Rozdzielnia natynkowa  
3/72




IP 30  
gł 140 mm

INWESTOR		DOPUSZCZENIE	
Sąd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków			
TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI	
OBREB		MIEJSCOWOŚĆ	
Kraków		Kraków	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
STUDIO PROJEKTOWE Bortoniej Karabin Dobra 922, 34-642 Dobra			
ELEKTRYKA	IMIĘ I NAZWISKO / NAME	NR UPRAWNIEN	PODPIS / SIGNATURE
projektant	mgr inż. Bortoniej Karabin	MAP / 0319 / PWOC / 13	Karabin
sprawdział	mgr inż. Jerzy Nowak	353/93	bywa/buwa
opracował			
opracował			

NR RYSUNKU	ESE-25			SKALA	-
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY			OBIEKT	BUD-E
WIELKOŚĆ PLANU	A 4	ARKUSZ	2/2	BRANŻA	ELEKTRYCZNA
TYTUŁ RYSUNKU	Schemat rozdzielni R1E5/2				




Modernizacja instalacji nisko- i wysokoprądowej w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7




Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Nazwa odbioru	Zasilanie z RUP/S	Kontrola napięcia	Ochrona przeciwprzepięciowa	Gniazda E-501a	Gniazda E-501, E-502	Gniazda E-503, E-527	Gniazda E-528, E-528a	Gniazda E-529, E-532	Gniazda E-533, E-536	Gniazda E-534	Gniazda E-537	Gniazda E-538a, E-538	Gniazda E-539	Gniazda E-540	Gniazda E-541
Moc zainstalowana [kW]	25,2	-	-	1,8	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	1,8	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4
Typ przewodu	2xKY	-	-	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20
Przekrój [mm <sup>2</sup> ]	4x240+120	-	-	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5

Modernizacja instalacji nisko- i wysokoprądowej w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7

INWESTOR		DOPUSZCZENIE	
Sąd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków			
TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI	
NR DZIAŁEK		MIEJSCOWOŚĆ	
OBIEKT		Kraków	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
STUDIO PROJEKTOWE Borttoniej Karabin Dobra 922, 34-642 Dobra			
			
ELEKTRYKA	IMIE I NAZWISKO / NAME	NR UPRAWNIEN	PODPIS / SIGNATURE
projektant	mgr inż Borttoniej Karabin	MAP/0319/PWOC/13	
sprawdzał	mgr inż Jerzy Nowak	353/93	
opracował			
opracował			
opracował			

NR RYSUNKU	ESE-26		SKALA	-
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		OBJEKT	BUD-E
WIELKOŚĆ PLANU	A 4	ARKUSZ	BRANŻA	ELEKTRYCZNA
TYTUŁ RYSUNKU	Schemat rozdzielni R1EK5/2		DATA	02.2023




Modernizacja instalacji nisko- i wysokoprądowej w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7

INWESTOR		DOPUSZCZENIE	
Sąd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków			
TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI	
OBREB		MIEJSCEWOŚĆ	
Kraków		Kraków	

JEDYNOŚĆ PROJEKTOWA			
STUDIO PROJEKTOWE Bartłomiej Karabin Dobra 922, 34-642 Dobra			
ELEKTRYKA			
IMIE I NAZWISKO / NAME		NR UPRAWNIEN	
mgr inż. Bartłomiej Karabin		MAP/0319/PWOE/13	
projektant		podpis / signature	
mgr inż. Jerzy Nowak		[signature]	
sprawdzał		353/93	
opracował			
opracował			

NR RYSUNKU		ESSE-26		SKALA		-	
STADIUM		PROJEKT WYKONAWCZY		OBIEKT		BUD-E	
WIELKOŚĆ PLANU		A4		ARKUSZ		2/2	
TYTUŁ RYSUNKU		Schemat rozdzielni R1EK5/2		BRANŻA		ELEKTRYCZNA	
				DATA		02.2023	







Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Nazwa odbioru	Zasilanie z bloku zasilającego TP2.4/2	Kontrola napięcia	Ochrona przeciwprzepięciowa	Gniazdo E-511, E-512	Gniazdo E-513, E-514	Gniazdo E-515, E-516	Gniazdo E-517	Gniazdo E-518, E-519	Gniazdo E-520	Gniazdo E-521, E-508	Gniazdo E-524	Gniazdo E-525, E-505	Gniazdo E-526	Gniazdo E-504	Gniazdo E-506, E-506a
Moc zainstalowana [kW]	18,4	-	-	1,6	1,6	1,6	1,2	1,6	1,2	1,6	1,2	1,6	1,2	0,8	1,6
Typ przewodu	YKY	-	-	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20
Przekrój [mm <sup>2</sup> ]	5x16	-	-	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5

Modernizacja instalacji nisko- i wysokoprądowej w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7


INWESTOR		DOPUSZCZENIE	
Sqd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków			
TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI	
NR DZIAŁEK		MIEJSCOWOŚĆ	
OBREGB		Kraków	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
STUDIO PROJEKTOWE Bartłomiej Karabin Dobra 922, 34-642 Dobra			
			
ELEKTRYKA	IMIE I NAZWISKO / NAME	NR UPRAWNIEN	PODPIS / SIGNATURE
projektant	mgr inż Bartłomiej Karabin	MAP/0319/PWOC/13	Karabin
sprowadzał	mgr inż Jęzzy Nowak	3553/93	był
opracował			
opracował			

NR RYSUNKU		SKALA		-
STADIUM		PROJEKT WYKONAWCZY		BUD-E
WIELKOŚĆ PLANU		A4	ARKUSZ	1/2
TYTUŁ RYSUNKU		Schemat rozdzielni R2E5/2		
		BRANŻA		ELEKTRYCZNA
		DATA		02.2023



Rozdzielnia natynkowa  
4/96



IP 30  
gł 140 mm


Numer obwodu	16	17	18
Nazwa odbioru	Gniazda E-50/, E-507a	Rezerwa	Rezerwa
Moc zainstalowana [kW]	1,6	-	-
Typ przewodu	YDYzo	-	-
Przekrój [mm <sup>2</sup> ]	3x2,5	-	-

Modernizacja instalacji nisko- i wysokoprądowej w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7

INWESTOR		DOPUSZCZENIE	
Sąd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków			
TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI	
OBREB		MIEJSCOWOŚĆ	
Kraków		Kraków	

JEDYNOŚĆ PROJEKTOWA			
STUDIO PROJEKTOWE Bortomiej Karabin Dobra 922, 34-642 Dobra			
ELEKTRYKA	IMIĘ I NAZWISKO / NAME	NR UPRAWNIEN	PODPIS / SIGNATURE
projektant	mgr inż. Bortomiej Karabin	MAP / 0319 / PWOC / 13	Karabin
sprawdział	mgr inż. Jędrzej Nowak	353 / 93	bywa / unia /
opracował			

NR RYSUNKU	ESE-27			SKALA	-
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY			OBIEKT	BUD-E
WIELKOŚĆ PLANU	A4	ARKUSZ	2/2	DATA	02.2023
Tytuł rysunku					
Schemat rozdzielni R2E5/2					




Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Nazwa odbioru	Zasilanie z RUP/S	Kontrola napięcia	Ochrona przeciwprzepięciowa	Gniazdo E-511, E-512	Gniazdo E-513, E-514	Gniazdo E-515, E-516	Gniazdo E-517	Gniazdo E-518, E-519	Gniazdo E-520	Gniazdo E-521, E-508	Gniazdo E-524	Gniazdo E-525, E-505	Gniazdo E-526	Gniazdo E-504	Gniazdo E-506, E-506a
Moc zainstalowana [kW]	27,6	-	-	2,4	2,4	2,4	1,8	2,4	1,8	2,4	1,8	2,4	1,8	1,2	2,4
Typ przewodu	2xYKY	-	-	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20
Przekrój [mm <sup>2</sup> ]	4x240+120	-	-	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5

Modernizacja instalacji nisko- i wysokoprądowej w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7


INWESTOR		DOPUSZCZENIE	
Sąd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków			
TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI	
NR DZIAŁEK		MIEJSCOWOŚĆ	
OBREB		Kraków	

JEDYNOŚKA PROJEKTOWA			
STUDIO PROJEKTOWE Bartłomiej Karabin Dobra 922, 34-642 Dobra			
ELEKTRYKA			
projektant	IMIĘ I NAZWISKO / NAME	NR UPRAWNIEN	POPIS / SIGNATURE
	mgr inż Bartłomiej Karabin	MAP/0319/PWOE/13	Karabin
sprawdzał	mgr inż Jerzy Nowak	3503/93	Nowak
opracował			
opracował			

NR RYSUNKU	ESE-28			SKALA	-
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY			OBIEKT	BUD-E
WIELKOŚĆ PLANU	A4	ARKUSZ	1/2	BRANŻA	ELEKTRYCZNA
TYTUŁ RYSUNKU	Schemat rozdzielni R2EK5/2				



Numer obwodu	16	17	18
Nazwa odbioru	Gniazda E-50/, E-507a	Rezerwa	Rezerwa
Moc zainstalowana [kW]	2,4	-	-
Typ przewodu	YDY2o	-	-
Przekrój [mm <sup>2</sup> ]	3x2,5	-	-



Modernizacja instalacji nisko- i wysokoprądowej w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7

INWESTOR		DOPUSZCZENIE	
Sąd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków			
TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI	
OBIEKT		MIEJSCOWOŚĆ	
NR DZIAŁEK		Kraków	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
STUDIO PROJEKTOWE Bartłomiej Karabin Dobra 922, 34-642 Dobra			
ELEKTRYKA		IMIE I NAZWISKO / NAME	NR UPRAWNIEN
projektant		mgr inż. Bartłomiej Karabin	MAP/0319/PWOE/13
sprawdził		mgr inż. Jerzy Nowak	353/93
opracował			
opracował			

NR RYSUNKU		SKALA		-	
STADIUM		PRDJEKT WYKONAWCZY		BUD-E	
WIELKOŚĆ PLANU		A4		2/2	
TYTUŁ RYSUNKU		Schemat rozdzielni R2EK5/2		DATA	
				02.2023	