



RA-1/Z



Numer obwodu	1	2	3	4	5	6
Nazwa odbioru	Zasilanie z bloku zasilającego IP-1/Z	Kontrola napięcia	Ochrona przeciwprzepięciowa	Gniazda A-04	Gniazda korytarz. A-06	Gniazda A-01, A-02, A-05
Moc zainstalowana [kW]	5,2	-	-	1,6	2,0	1,6
Typ przewodu	YKY	-	-	YDYzo	YDYzo	YDYzo
Przekrój [mm ²]	5x6	-	-	3x2,5	3x2,5	3x2,5


Modernizacja instalacji nisko- i wysokoprądowej w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7

INWESTOR		DOPUSZCZENIE	
Sąd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków			
TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI	
NR DZIAŁEK	OBJĘTOŚĆ	MIEJSCOWOŚĆ	
		Kraków	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
STUDIO PROJEKTOWE Bartłomiej Karabin Dobra 922, 34-642 Dobra			
ELEKTRYKA		NR UPRAWNIEN	
projektant		PODPIS / SIGNATURE	
sprawdzał		353/93	
opracował		opracował	

NR RYSUNKU		SKALA	
ES-A-1		-	
STADIUM		OBIEKT	
PROJEKT WYKONAWCZY		BUD-A	
WIELKOŚĆ PLANU		BRANŻA	
A4		ELEKTRYCZNA	
TYTUŁ RYSUNKU		DATA	
Schemat Rozdzielnii RA-1/Z		02.2023	

RAK-1/Z



Numer obwodu	1	2	3	4	5	6
Nazwa odbioru	Zasilanie z RUPS	Kontrola napięcia	Ochrona przeciwprzepięciowa	Gniazda A-04	Gniazda korytarz, A-06	Gniazda A-01, A-02, A-05
Moc zainstalowana [kW]	7,8	-	-	2,4	3,0	2,4
Typ przewodu	YKY	-	-	YDYzo	YDYzo	YDYzo
Przekrój [mm ²]	4x95+50	-	-	3x2,5	3x2,5	3x2,5


Modernizacja instalacji nisko- i wysokoprądowej w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7

INWESTOR		DOPUSZCZENIE	
Sąd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków			
TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI	
NR DZIAŁEK	OBREB	MIEJSKOŚĆ	
		Kraków	



JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
STUDIO PROJEKTOWE Bartłomiej Karabin Dobra 922, 34-642 Dobra			
ELEKTRYKA		IMIĘ I NAZWISKO / NAME	
projektant		mgr inż Bartłomiej Karabin	
sprawdził		mgr inż Jacek Nowak	
opracował		353/93	
opracował		pawel	

NR RYSUNKU		SKALA	
		-	
STADIUM		OBIEKT	
		BUD-A	
WIELKOŚĆ PLANU		BRANŻA	
A4		ELEKTRYCZNA	
TYTUŁ RYSUNKU		DATA	
		02.2023	

ES-A-2				SKALA	-
PROJEKT WYKONAWCZY				OBIEKT	BUD-A
A 4		ARKUSZ	1/1	BRANŻA	ELEKTRYCZNA
				DATA	02.2023
Schemat Rozdzielni RAK-1/Z					



RA-1/W



Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nazwa odbioru	Zasilanie z bloku zasilającego IP-1/W	Kontrola napięcia	Ochrona przeciwprzepięciowa	Gniazda A-011	Gniazda A-011	Gniazda A-013	Gniazda A-013	Gniazda A-029, A-030	Rezerwa
Moc zainstalowana [kW]	8	-	-	1,6	1,2	2,0	2,0	1,2	-
Typ przewodu	YKY	-	-	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	-
Przekrój [mm ²]	5x6	-	-	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	-

Modernizacja instalacji nisko- i wysokoprądowej w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7

INWESTOR		DOPUSZCZENIE	
Sąd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków			
TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI	
NR DZIAŁEK		ADRES INWESTYCJI	
OBRĘB		MIEJSKOŚĆ	
		Kraków	


JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
STUDIO PROJEKTOWE Bartłomiej Karabin Dobra 922, 34-642 Dobra			
ELEKTRYKA		IMIE I NAZWISKO / NAME	
projektant		mgr inż Bartłomiej Karabin	
sprawdził		mgr inż Jęży Nowak	
opracował		353/93	
opracował		[signature]	

NR RYSUNKU		SKALA	
		-	
STADIUM		OBIEKT	
PROJEKT WYKONAWCZY		BUD-A	
WIELKOŚĆ PLANU		BRANŻA	
A4		ELEKTRYCZNA	
TYTUŁ RYSUNKU		DATA	
Schemat Rozdzielni RA-1/W		02.2023	

[illegible]

--	--


RA0/Z



Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Nazwa odbioru	Zasilanie z bloku zasilającego IP-0/Z	Kontrola napięcia	Ochrona przeciwprzepięciowa	Gniazda A-1a, A-1	Gniazda A-2, A-3	Gniazda A-5a, A-5	Gniazda A-4	Gniazda A-6	Gniazda A-7	Gniazda A-8	Gniazda A-9	Gniazda A-10	Gniazda A-11, A-12a	Gniazda A-13	Gniazda A-14
Moc zainstalowana [kW]	21,7	-	-	1,6	2,0	1,6	1,6	1,2	1,6	1,2	1,2	2,0	2,0	1,6	1,6
Typ przewodu	YKY	-	-	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo
Przekrój [mm ²]	5x16	-	-	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5

Modernizacja instalacji nisko- i wysokoprądowej w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7



INWESTOR		DOPUSZCZENIE	
Sqd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków			
TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI	
NR OZIAŁEK		MIEJSCOWOŚĆ	
OBERG		Kraków	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
STUDIO PROJEKTOWE Bartłomiej Karabin Dobra 922, 34-642 Dobra			
			
ELEKTRYKA	IMIĘ I NAZWISKO / NAME	NR UPRAWNIEN	PODPIS / SIGNATURE
projektant	mgr inż Bartłomiej Karabin	MAP /0319/PWOE/13	Karabin
sprowadził	mgr inż Jęży Nowak	353/93	jęży
opracował			
opracował			

NR RYSUNKU		SKALA		-	
		ESA-5			
STADIUM		OBJEKT		BUD-A	
PROJEKT WYKONAWCZY		BRANŻA		ELEKTRYCZNA	
WIELKOŚĆ PLANU		ARKUSZ		DATA	
A 4		1/2		02.2023	
Tytuł rysunku					
Schemat Rozdzielnii RA0/Z					

RA0/Z

Rozdzielnia
podtynkowa
4/56



Numer obwodu	16
Nazwa odbioru	Klimatyzacja E-12
Moc zainstalowana [kW]	2,5
Typ przewodu	YDY20
Przekrój [mm ²]	3x2,5


Modernizacja instalacji nisko- i wysokoprądowej w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7

INWESTOR		DOPUSZCZENIE
Sąd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków		
TEREN INWESTYCJI	ADRES INWESTYCJI	ADRES INWESTYCJI
NR DZIAŁEK	OBREB	MIEJSCOWOŚĆ
		Kraków

JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
STUDIO PROJEKTOWE Bartłomiej Karabin Dobra 922, 34-642 Dobra			
ELEKTRYKA	IMIE I NAZWISKO / NAME	NR UPRAWNIEN	PODPIS / SIGNATURE
projektant	mgr inż Bartłomiej Karabin	MAP/0319/PWOE/13	Karabin
sprowadzał	mgr inż Jerzy Nowak	353/93	Nowak
opracował			
opracował			

NR RYSUNKU	ES-A-5		SKALA	-
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		OBIEKT	BUD-A
WIELKOŚĆ PLANU	A 4	ARKUSZ	BRANŻA	ELEKTRYCZNA
TYTUŁ RYSUNKU	Schemat Rozdzielnii RA0/Z			
		DATA	02.2023	




RAKO/Z




Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Nazwa odbioru	Zasilanie z RUPs	Kontrola napięcia	Ochrona przeciwprzepięciowa	Gniazda A-1a, A-1	Gniazda A-2, A-3	Gniazda A-5a, A-5	Gniazda A-4	Gniazda A-6	Gniazda A-7	Gniazda A-8	Gniazda A-9	Gniazda A-10	Gniazda A-11, A-12a	Gniazda A-13	Gniazda A-14
Moc zainstalowana [kW]	28,8	-	-	2,4	3,0	2,4	2,4	1,8	2,4	1,8	1,8	3,0	3,0	2,4	2,4
Typ przewodu	YKY	-	-	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20
Przekrój [mm ²]	4x95+50	-	-	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5

Modernizacja instalacji nisko- i wysokoprądowej w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7

INWESTOR		DOPUSZCZENIE	
Sąd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków			
ADRES INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI	
TEREN INWESTYCJI	OBIEKT	MIEJSCOWOŚĆ	
NR DZIAŁEK		Kraków	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
STUDIO PROJEKTOWE Bartłomiej Karabin Dobra 922, 34-642 Dobra			
			
ELEKTRYKA	IMIĘ I NAZWISKO / NAME	NR UPRAWNIENI	PODPIS / SIGNATURE
projektant	mgr inż Bartłomiej Karabin	MAP/0319/PW0E/13	
sprawdził	mgr inż Jęży Nowak	353/93	
opracował			
opracował			
opracował			

NR RYSUNKU	ES-A-6			SKALA	-
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY			OBIEKT	BUD-A
				BRANŻA	ELEKTRYCZNA
WIELKOŚĆ PLANU	A 4	ARKUSZ	1/2	DATA	02.2023
TYTUŁ RYSUNKU	Schemat Rozdzielni RAKO/Z				




Modernizacja instalacji nisko- i wysokoprądowej w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7

INWESTOR		DOPUSZCZENIE	
Sąd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków			
TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI	
OBREB		MIEJSCOWOŚĆ	
Kraków		Kraków	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
STUDIO PROJEKTOWE Bartłomiej Karabin Dobra 922, 34-642 Dobra			
ELEKTRYKA	IMIĘ I NAZWISKO / NAME	NR UPRAWNIEN	PODPIS / SIGNATURE
projektant	mgr inż Bartłomiej Karabin	MAP/0319/PWOE/13	Karabin
sprowadził	mgr inż Jerzy Nowak	353/93	Nowak
opracował			
opracował			




NR RYSUNKU	ES-A-6			SKALA	-
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY			OBIEKT	BUD-A
WIELKOŚĆ PLANU	A4	ARKUSZ	2/2	DATA	02.2023
Tytuł rysunku					
Schemat Rozdzielni RAK0/Z					

RA0/W




Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Nazwa odbioru	Zasilanie z bloku zasilającego TP.0/W	Kontrola napięcia	Ochrona przeciwprzepięciowa	Gniazda A-16, A-17	Gniazda A-18, A-19	Gniazda A-20, A-21	Gniazda A-22, A-23	Gniazda A-24, A-25	Gniazda A-26, A-27	Gniazda A-28, A-28a	Gniazda A-29, A-29a	Gniazda A-30, A-31	Gniazda A-31a, A-32	Gniazda A-33	Gniazda A-34, A-35
Moc zainstalowana [kW]	25,2	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,6	1,6	1,6	1,6	1,2	2,0
Typ przewodu	YKY	-	-	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20
Przekrój [mm ²]	5x16	-	-	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5

Modernizacja instalacji nisko- i wysokoprądowej w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7


INWESTOR		DOPUSZCZENIE	
Sqd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków			
TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI	
NR DZIAŁEK	OBREB	MIEJSKOŚĆ	
		Kraków	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
STUDIO PROJEKTOWE Bartłomiej Karabin Dobra 922, 34-642 Dobra			
			
ELEKTRYKA	IMIĘ I NAZWISKO / NAME	NR UPRAWNIEN	PODPIS / SIGNATURE
projektant	mgr inż Bartłomiej Karabin	MAP/0319/PWOE/13	
sprowadzał	mgr inż Wery Nowak	353/93	
opracował			
opracował			

NR RYSUNKU	ES-A-7			SKALA	-
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY			OBJEKT	BUD-A
WIELKOŚĆ PLANU	A 4	ARKUSZ	1/2	BRANŻA	ELEKTRYCZNA
TYTUŁ RYSUNKU	Schemat Rozdzielni RA0/W				

RA0/W




Rozdzielnia
podtynkowa
4/56



Numer obwodu	16	17	18
Nazwa odbioru	Gniazda A-36	Gniazda A-13, A-37	Rezerwa
Moc zainstalowana [kW]	2,0	1,6	–
Typ przewodu	YDYzo	YDYzo	–
Przekrój [mm ²]	3x2,5	3x2,5	–

Modernizacja instalacji nisko- i wysokoprądowej w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7




INWESTOR		DOPUSZCZENIE	
Sąd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków			
TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI	
OBREB		MIEJSCOWOŚĆ	
Kraków		Kraków	
JEDYNOŚĆ PROJEKTOWA			
STUDIO PROJEKTOWE Bartłomiej Karabin Dobra 922, 34-642 Dobra			
ELEKTRYKA		IMIĘ I NAZWISKO / NAME	NR UPRAWNIEN
projektant		mgr inż. Bartłomiej Karabin	MAP / 0319 / PWOC / 13
sprawdział		mgr inż. Jerzy Nowak	353 / 93
opracował			
opracował			
TYTUŁ RYSUNKU		ES-A-7	
STADIUM		PROJEKT WYKONAWCZY	
WIELKOŚĆ PLANU		A4	ARKUSZ
DATA		02.2023	
Schemat Rozdzielnii RA0/W			



Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Nozwa odbioru	Zasilanie z RUPs	Kontrola napęcia	Ochrona przeciwprzepięciowa	Gniazda A-16, A-17	Gniazda A-18, A-19	Gniazda A-20, A-21	Gniazda A-22, A-23	Gniazda A-24, A-25	Gniazda A-26, A-27	Gniazda A-28, A-28a	Gniazda A-29, A-29a	Gniazda A-30, A-31	Gniazda A-31a, A-32	Gniazda A-33	Gniazda A-34, A-35
Moc zainstalowana [kW]	37,8	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,4	2,4	2,4	2,4	1,8	3,0
Typ przewodu	2xYKY	-	-	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo
Przekrój [mm ²]	4x240+120	-	-	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5



Modernizacja instalacji nisko- i wysokoprądowej w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7

INWESTOR		DOPUSZCZENIE	
Sąd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków			
ADRES INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI	
TEREN INWESTYCJI		MIEJSCEWOŚĆ	
NR DZIAŁEK	OBREB	Kraków	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
STUDIO PROJEKTOWE Bartłomiej Karabin Dobra 922, 34-642 Dobra			
			
ELEKTRYKA	IMIĘ I NAZWISKO / NAME	NR UPRAWNIENI	PODPIS / SIGNATURE
projektant	mgr inż Bartłomiej Karabin	MAP/0319/PWOC/13	
sprawdził	mgr inż Jerzy Nowak	353/93	
opracował			
opracował			

NR RYSUNKU	ESKALA			SKALA	-
	PROJEKT WYKONAWCZY			OBJEKT	BUD-A
				BRANŻA	ELEKTRYCZNA
STADIUM				DATA	02.2023
WIELKOŚĆ PLANU	A4	ARKUSZ	1/2		
TYTUŁ RYSUNKU	Schemat Rozdzielni RAKO/W				

RAKO/W



Numer obwodu	16	17	18
Nazwa odbioru	Gniazda A-36	Gniazda A-15, A-37	Rezerwa
Moc zainstalowana [kW]	3,0	2,4	-
Typ przewodu	YDYzo	YDYzo	-
Przekrój [mm ²]	3x2,5	3x2,5	-


Modernizacja instalacji nisko- i wysokoprądowej w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7

INWESTOR		DOPUSZCZENIE	
Sqd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków			
TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI	
OBREB		MIEJSCOWOŚĆ	
		Kraków	

JEDYNOŚĆ PROJEKTOWA			
STUDIO PROJEKTOWE Bartłomiej Karabin Dobra 922, 34-642 Dobra			
ELEKTRYKA	IMIĘ I NAZWISKO / NAWE	NR UPRAWNIEN	PODPIS / SIGNATURE
projektant	mgr inż. Bartłomiej Karabin	MAP / 0319 / PWOC / 13	Karabin
sprawdzał	mgr inż. Jerzy Nank	353 / 93	Jerzy Nank
opracował			
opracował			


NR RYSUNKU		SKALA	
		-	
STADIUM		OBIEKT	
		BUD-A	
WIELKOŚĆ PLANU		BRANŻA	
A4		ELEKTRYCZNA	
TYTUŁ RYSUNKU		DATA	
Schemat Rozdzielni RAKO/W		02.2023	

RAK1/Z




Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nazwa odbioru	Zasilanie z RUPS	Kontrola napięcia	Ochrona przeciwprzepięciowa	Gniazda A-101, A-102	Gniazda A-103, A-105	Gniazda A-104	Gniazda A-105a, A-106	Gniazda A-108, A-109	Gniazda A-110, A-111
Moc zainstalowana [kW]	15,6	—	—	2,4	2,4	2,4	2,4	3,0	3,0
Typ przewodu	YKY	—	—	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20
Przekrój [mm ²]	4x95+50	—	—	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5

Modernizacja Instalacji nisko- i wysokoprądowej w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7

INWESTOR		DOPUSZCZENIE	
Sąd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków			
ADRES INWESTYCJI			
TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI	
NR DZIAŁEK		Miejscowość	
		Kraków	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
STUDIO PROJEKTOWE Bartłomiej Karabin Dobra 922. 34-642 Dobra			
			
ELEKTRYKA	IMIĘ I NAZWISKO / NAME	NR UPRAWNIENI	PODPIS / SIGNATURE
projektant	mgr inż Bartłomiej Karabin	MAP/0319/PWOE/13	Karabin
sprawdziciel	mgr inż Jerzy Nowak	353/93	bywajmy
opracownik			
opracownik			
NR RYSUNKU			
STADIUM		SKALA	
PROJEKT WYKONAWCZY		OBJEKT	
BUD-A		BRANŻA	
ELEKTRYCZNA		DATA	
02.2023			
WIELKOŚĆ PLANU			
A4		ARKUSZ	
1/1		DATA	
TYTUŁ RYSUNKU			
Schemat Rozdzielnii RAK1/Z			

RA1/W




Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Nazwa odbioru	Zasilanie z bloku zasilającego TP1/W	Kontrola napięcia	Ochrona przeciwprzepięciowa	Gniazdo A-112, A-114	Gniazdo A-116, A-118	Gniazdo A-119, A-120, A-121	Gniazdo A-122a, A-122b	Gniazdo A-122, A-123	Gniazdo A-123a, A-123b	Gniazdo A-124, A-125	Gniazdo A-126	Gniazdo A-127, A-128	Gniazdo A-129, A-130	Gniazdo A-131, A-132	Rezerwa
Moc zainstalowana [kW]	18,4	–	–	1,6	2,0	2,0	1,6	1,6	1,6	1,6	1,2	2,0	1,6	1,6	–
Typ przewodu	YKY	–	–	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	–
Przekrój [mm ²]	5x16	–	–	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	–

Modernizacja instalacji nisko- i wysokoprądowej w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7

INWESTOR		DOPUSZCZENIE	
Sąd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków			
TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI	
NR DZIAŁEK		MIEJSCEWOŚĆ	
OBIEKT		Kraków	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
STUDIO PROJEKTOWE Bartłomiej Karabin Dobra 922, 34-642 Dobra			
ELEKTRYKA		NR UPRAWNIEN	
projektant		MAP/0319/PWOE/13	
sprawdzający		353/93	
opracował		budyjant	
STADIUM			
PROJEKT WYKONAWCZY		BRANŻA	
A4		ELEKTRYCZNA	
TYTUŁ RYSUNKU			
Schemat Rozdzielni RA1/W			

Rozdzielnia
podtynkowa
4/56




Modernizacja instalacji nisko- i wysokoprądowej w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7

INWESTOR		DOPUSZCZENIE	
Sąd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków			
TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI	
OBREB		MIEJSCEWOŚĆ	
Kraków		Kraków	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
STUDIO PROJEKTOWE Bartłomiej Karabin Dobra 922, 34-642 Dobra			
ELEKTRYKA	IMIĘ I NAZWISKO / NAME	NR UPRAWNIEN	PODPIS / SIGNATURE
projektant	mgr inż Bartłomiej Karabin	MAP /0319/PWOC/13	Karabin
sprawdział	mgr inż Jerzy Nowak	353/93	bywa/bud
opracował			
opracował			


NR RYSUNKU	ESK-11			SKALA	-
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY			OBIEKT	BUD-A
WIELKOŚĆ PLANU	A4	ARKUSZ	2/2	BRANŻA	ELEKTRYCZNA
TYTUŁ RYSUNKU	Schemat Rozdzielni RA1/W				

RAK1/W


[illegible]

Modernizacja Instalacji nisko- i wysokoprądowej w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7

INWESTOR		DOPUSZCZENIE	
Sąd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków			
ADRES INWESTYCJI			
TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI	
OBJĘTOŚĆ		MIEJSCEWOŚĆ	
NR DZIAŁEK		Kraków	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
STUDIO PROJEKTOWE Bortomiej Karabin Dobra 922, 34-642 Dobra			
			
ELEKTRYKA	IMIĘ I NAZWISKO / NAZWE	NR UPRAWNIENI	PODPIS / SIGNATURE
projektant	mgr inż Bortomiej Karabin	MAP/0319/PW0E/13	Karabin
opracował	mgr inż Merys Nowak	353/93	nowakm
opracował			
opracował			

NR RYSUNKU		SKALA		-	
STADIUM		PROJEKT WYKONAWCZY		OBJEKT BUD-A	
WIELKOŚĆ PLANU		A4		BRANŻA ELEKTRYCZNA	
		ARKUSZ 1/12		DATA 02.2023	
Schemat Rozdzielnii RAK1/W					
TYTUŁ RYSUNKU					



Modernizacja instalacji nisko- i wysokoprądowej w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7

INWESTOR		DOPUSZCZENIE	
Sąd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków			
TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI	
OBREB		MIEJSCOWOŚĆ	
Kraków			

JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
STUDIO PROJEKTOWE Bartłomiej Karabin Dobra 922, 34-642 Dobra			
ELEKTRYKA		IMIĘ I NAZWISKO / NAME	NR UPRAWNIEN
projektant		mgr inż. Bartłomiej Karabin	MAP / 0319 / PWOC / 13
sprawdził		mgr inż. Jerzy Nowak	353 / 93
opracował			
opracował			

NR RYSUNKU		SKALA		-	
STADIUM		PROJEKT WYKONAWCZY		BUD-A	
WIELKOŚĆ PLANU		A4		2/2	
TYTUŁ RYSUNKU		Schemat rozdzielni RAK1/W		DATA	
				02.2023	