



UWAGA: Kolejność poszczególnych elementów liniowych może ulec zmianie ze względu na uwarunkowania w obiekcie

UWAGA: W miejscach w których występuje powieszany sufit należy zamontować dodatkowe czujki wraz ze wskaźnikiem zadziałania

- CSP

Centrała sygnalizacji pożaru POLON 6000
- S

1/23

Czujka dwusensorowa dymu i ciepła DOT 4046
- S

1/23

Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001 M z oznaczeniem kolejności w linii dozorowej
- S

1/23

Optyczna czujka dymu DOR 4046
- S

1/23

Optyczna czujka dymu DOR 4046 w strefie podsufitowej ze wskaźnikiem zadziałania
- S

1/23

Czujka ciepła TUN 6046
- S

1/23

Sygnalizator akustyczny SAL 6001
- S

1/23

Element kontrolno-sterujący EKS 6000
- S

1/23

Orurowanie do ZDD
- S

1/23

Zasysający detektor dymu VEP-A00-1P
- S

1/23

Zasilacz pożarowy serii EN54C
- S

1/23

Linia zasilająca
- S

1/23

Linia dozorowa nr ...
- S

1/23

Linia do silowników klap dymowych i elementów napowietrzających

- S

1/23

Przejścia przewodów przez kondygnację/tunele kablowe
- S

1/23

Przewód YnTKSYekw 1 x 2 x 1
- S

1/23

Przewód HDGs 3 x 2,5 PH90
- S

1/23

Przewód YnTKSYekw 2 x 5 x 0,8
- S

1/23

Przewód YDY 3 x 1,5

- S

1/23

Skrzynka prądowa zasilająca
- S

1/23

Napęd drzwiowy ramieniowy BS
- S

1/23

Napęd ramieniowy okna napowietrzającego BS500
- S

1/23

Trzymacz drzwiowy S2/S3
- S

1/23

Centrała sterująca automatyką pożarową AFG-3
- S

1/23

Przycisk przewietrzania PP-20
- S

1/23

Przycisk oddymiania PO-63
- S

1/23

Centrała oddymiania UCS 6000
- S

1/23

Puszka przyłączeniowa PIP2

S p i n a S t u d i o Maciej Chowan, 32-540 Trzebinia, ul. Długa 74									
Projektował	Imię i Nazwisko	mgr inż. Łukasz Kwiatkowski	Podpis	Nr uprawnień	MAP/0400/ PWBE/18 w spec. ins. ele	Data	26/06/23	ele	Inwestor: SKARB PAŃSTWA – SĄD REJONOWY W CHRZANOWIE
Opracował		mgr inż. Dominik Prażuch						Skala	REMONT BUDYNKU I INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH Sądu Rejonowego w Chrzanowie przy Al. Henryka 23
Sprawdził		mgr inż. Mateusz Styś			MAP/0054/ PWBE/21 w spec. ins. ele			1:100	Lokalizacja: CHRZANÓW, AL. HENRYKA 23, UL. SĄDOWA DZ. NR 5096/3, J.EWID. 120303.4 CHRZANÓW-MIASTO, OBR. EWID. 0001 CHRZANÓW
Nazwa rysunku								Branża: Elektryczna	
Rzut II piętra - plan SSP i oddymiania								Nr. rys. E4	