otwór podmurować do poz. 0,95 m nad posadzką

wentylator ścienny P=30W, U=230V

wentylator kanałowy P=30W, U=230V

Centrala wentylacyjna
8kW 3*400V

Szafka sterownicza
- uruchamianie prysznicy

AW1 AW2 AW3 L1 L2 L3 L4 EW1 RCR D1 D2 D3 D4 O2 O3 O4 O5 O6 O7

01 02 03 04 05 06 07 08 09

AW1

EW1

L3

82
207

82
207

OBJAŚNIENIA:
ściany projektowane i zamurowania

Istniejąca tablica
bezpiecznikowa łaźni

Legenda

Łącznik jednobiegunowy p/t IP20 10A

Łącznik jednobiegunowy p/t IP20 10A

Gniazdo wtyczkowe IP44 16A

Legenda opraw oswietlenia podstawowego

L1 Plafon Dione LED Plus 3400lm 30W IP65

L2 Plafon Dione LED Plus 2550lm 22W IP65

L3 Tytan 2 LED 3400lm 30W IP66

L4 Tytan 2 LED 7300lm 47W IP66

RCR Czujnik ruchu i obecności zabudowany w oprawie

Legenda opraw oswietlenia awaryjnego, AT, min 1,5h

AW1 Oprawa awaryjna GR-290 IP20 min. 270lm AT

AW2 Oprawa awaryjna GR-1935/15L IP65 min. 105lm AT

AW3 Oprawa awaryjna SLL-501 IP65 min. 500lm AT

EW1 Oprawa ewakuacyjna 1935/15L IP65 min. 105lm AT

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

nr pom.	NAZWA POM.	rodzaj posadzki	pow. uż. [m2]
01	MAGAZYN CZYSTY	beton	6,84
02	PRZEBIERALNIA	p?. ceram.	11,80
03	£AźNIA	p?. ceram.	27,99
04	WC	p?. ceram.	1,77
05	POM. GOSPOD.	p?. ceram.	0,73
06	POM. ODKAŻANIA	beton	2,35
07	WENTYLATORNIA	beton	3,55
08	MAGAZYN BRUDNY	beton	10,83
09	KORYTARZ	beton	18,26
	RAZEM:		84,12

nazwa projektu:	PROJEKT PRZEBUDOWY ŁAŹNI GŁÓWNEJ W ARESZCIE ŚLEDCZYM W GLIWICACH		
adres obiektu:	UL. SIEMIŃSKIEGO 10, 40-100 GLIWICE		
inwestor:	ARESZT ŚLEDCZY W GLIWICACH UL. SIEMIŃSKIEGO 10, 40-100 GLIWICE		branża: ELEKTR.
projektant:	mgr inż. Piotr Adamczyk, nr upr.: SLK/5484/POOE/14	podpis:	skala: 1:50
nazwa rysunku:	RZUT ŁAŹNI - INSTALACJA ELEKTRYCZNA		nr rys.: 01
data:	KWIECIEŃ 2022		

PRACOWNIA ARCHITEKTURY I RĘKODZIEŁA PAR