



UWAGA:  
 Oddrnek od studni S1 do S2 objęty  
 jest oddzielnym opracowaniem  
 P.P. 90,00 m n.p.m.

Rzędna terenu		Rzędna dna kanału		Spadek		Zagłębienie		Odlęgiści	
SI	102,11	99,16	99,33	0,33 %	2,95	2,78	0,00	2,20	5,00
S1	102,25	99,37	102,25		2,88		11,30	12,50	11,30
S2	102,33	99,39	102,33		2,94		16,50	12,50	16,50
S3	102,44	99,41	102,44		3,03		22,50	25,10	22,50
S4	102,63	99,46	102,63		3,17		37,20	38,50	37,20
S5	102,75	99,50	102,75		3,25		49,60	52,60	49,60
S6	102,90	99,58	102,90		3,32		72,90	75,90	72,90
S7	103,10	99,69	103,10		3,41		99,90	101,70	99,90
S8	103,12	99,72	103,12		3,40		107,70	107,70	107,70
S9	103,40	99,77	103,40		3,63		120,10	120,10	120,10
S10	103,40	99,83	103,40		3,57		134,60	134,60	134,60
S11	103,40	99,90	103,40		3,50		152,00	152,00	152,00
S12	103,40	100,02	100,05		3,35		181,00	181,00	181,00
S8	103,12	99,72	99,99	0,50 %	3,40	3,14	0,00	2,20	8,00
S15	103,25	100,07	100,07		3,18		18,50	18,50	18,50
S22	103,36	100,10	100,10		3,26		24,80	24,80	24,80
S4	102,63	99,46	100,67	1,50 %	3,17	1,96	0,00	1,50	1,50

PROJEKTOWANIE: NADZÓR SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH INŻ. ELŻBIETA BOGUĆKA UL. WYSZOGRODZKA 61 C, 08-402 PŁOCK TEL. 601 - 983 - 445, 604 - 606 - 788	
OBIEKT	P.B. Zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Zakładu Karmego w Plocku przy ul. Sienkiewicza 22
RYSUNEK	PROFIL PODULŹNY ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
PROJEKTANT	INŻ. ELŻBIETA BOGUĆKA
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. JACEK BOGUĆKI
PODPIS	SKALA 1:100/250
	NR RYSUNKU
	2