

Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe
Ul. Kocjana 3,
01-473 Warszawa
NIP: 888 020 03 55
Regon: 000319262, KRS 0000079949

Gdańsk, 02.02.2024r.

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

ZAPYTANIE OFERTOWE – WYJAŚNIENIA nr 2

Nr sprawy : ZO/02/Gd/2024

Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe, Zakład w Gdańsku, ul. Kurkowa 12, 80-803 Gdańsk (tel. 22/326 63 20 , adres mailowy : sekretariat.gdansk@pgsw.pl), w ramach prowadzonego postępowania pn. **„Montaż stolarki okiennej PVC w budynku wielorodzinnym na terenie Aresztu Śledczego Warszawa Białoleka”** udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1:

Jaka jest dokładna klasyfikacja budynku z projektu budowlanego?

Odpowiedź 1:

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego – budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na użytek działek nr ew. 30/12,30/25,30/37, obr. 4-05-11, kategoria obiektu budowlanego XIII

Pytanie 2:

Czy w zakres zamówienia wchodzi wyprodukowanie i dostawa stolarki okiennej z PCV, czy tylko sam montaż ?

Odpowiedź 2 :

Tylko montaż stolarki PCV.

Pytanie 3:

Czy montaż okien dotyczy nowego budynku w stanie surowym ?

Odpowiedź 3:

Jest to budynek w stanie surowym.

Pytanie 4:

W zapytaniu ofertowym pkt. 1 jest zapis o "montażu oprzyrządowania" - co Zamawiający rozumie przez oprzyrządowanie ?

Odpowiedź 4:

Jest tu mowa o nawiewnikach, klamkach , osłonkach.

Pytanie 5:

Czy zakres obejmuje jakiegokolwiek obróbki wykończeniowe ościeży ?

Odpowiedź 5:

Brak obróbek.

Pytanie 6:

Czy przy montażu należy przewidzieć zastosowanie "ciepłego parapetu" ?

Odpowiedź 6:

Nie.

Pytanie 7:

Czy budynek jest wyłączony z użytkowania na czas montażu ?

Odpowiedź 7:

Jest to nowy budynek, więc jest wyłączony z użytkowania.

Pytanie 8:

W zapytaniu ofertowym pkt. 1 jest zapis o "montażu na wezwanie Zamawiającego całego asortymentu dodatkowego (klamki, osłonki, nawiewniki)" - w jakim terminie po montażu może wystąpić wezwanie przez Zamawiającego ?

Odpowiedź 8:

Montaż asortymentu, w zależności od postępu prac budowlanych, maksymalnie do 3 miesięcy od odbioru stolarki PVC.

Kierownik Zakładu w Gdańsku :

Aleksandra Kwiatkowska

Kierownik Zakładu w Gdańsku
Polskiej Grupy SW
Przedsiębiorstwa Wzrostowego
Aleksandra Kwiatkowska