

Warszawa, dnia 23.01.2024 r.

Dotyczy Zapytania ofertowego na: „Serwis i konserwację obiektów sądowych przy ul. Marszałkowskiej 82 w Warszawie w podziale na 4 Części”, Numer sprawy: 2/01/2024

WYJAŚNIENIA
do treści Zapytania ofertowego

Zamawiający: Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe, ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa informuje, że jeden z Wykonawców zwrócił się o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. W związku z tym Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1

Proszę o informację czy w ramach usługi mają być wykonywane też okresowe przeglądy elektryczne. Jeśli tak to proszę o podanie ich zakresu i ilości punktów pomiarowych.

Odpowiedź 1

Dotyczy części Nr 1.

Pomiary elektryczne wykonywane raz na rok:

- pomiary rezystencji, instalacji elektrycznej obwodów jednofazowych podcienie na zewnątrz – 10 punktów oświetlenia,
- pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim przez samoczynne wyłączenie zasilania podcienie na zewnątrz – 10 punktów oświetlenia,
- przegląd oświetlenia awaryjnego oraz kierunkowego w ciągach komunikacyjnych – oświetlenie awaryjne 100 szt., oświetlenie kierunkowe – 100 szt.