



S1,2,3 - przekładnik prądowy 40/5 A/A; kl. 0,5; min 1,5VA;
F1 - zabezpieczenie nadprądowe R303 25A D00 16A

S p i n a S t u d i o Maciej Chowan, 32-540 Trzebinia, ul. Długa 74															
Projektował	mgr inż. Łukasz Kwiatkowski		MAP/0400 / PWBE/18 w spec. instalacyjnej		ele		Inwestor: SKARB PAŃSTWA – SĄD REJONOWY W CHRZANOWIE								
	mgr inż. Mateusz Syś		MAP/0054 / PWBE/21 w spec. instalacyjnej		Skala		Inwestycja: BUDOWA WINDY OSOBOWO - TOWAROWEJ PRZYSTOSOWANEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU Sądu Rejonowego w Chrzanowie przy Al. Henryka 23								
Sprawdził	Imię i Nazwisko		Podpis		Nr uprawnień		Lokalizacja: CHRZANÓW, AL. HENRYKA 23, DZ. NR 5096/3, J.EWID. 120303_4 CHRZANÓW-MIASTO, OBR. EWID. 0001 CHRZANÓW								
Nazwa rysunku															
Schemat zasilania (ul. Sądowa)								Branża: ELEKTRYCZNA							
								Nr. rys. E4							