

## 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest naprawa instalacji pary technologicznej między budynkiem kuchni a komorą ciepłowniczą na terenie kotłowni Aresztu Śledczego w Warszawie – Białołęce.

Wykaz prac niezbędnych do wykonania:

- I. Prace projektowe:
  - 1) wykonanie dokumentacji powykonawczej wykonanego i zamontowanego przedmiotu umowy,
- II. Prace ogólnobudowlane:
  - 1) demontaż płyt betonowych i chodnikowych
  - 2) wykonanie wykopu,
  - 3) wykonanie niezbędnych przebić i zamurowań (komora ciepłownicza + kuchnia),
  - 4) zasypanie i zagęszczenie gruntu ( z ewentualną wymianą gruntu),
  - 5) wykonanie połączenia ze starymi rurociągami w budynku kuchni i komorze ciepłowniczej
  - 6) odtworzenie płyt chodnikowych i betonowych.
- III. Prace montażowe:
  - 1) Wymiana 20 mb rurociągu DN 200,
  - 2) Wymiana 20 mb rurociągu DN 80,
  - 3) Wymiana 3 mb rurociągu DN 25;
  - 4) Wymiana kolan hamburskich DN 200 – 3 szt.,
  - 5) Wymiana kolan hamburskich DN 80 – 6 szt.,
  - 6) Wymiana kolan hamburskich DN 25 – 10 szt.,
  - 7) Zawór do wspawania DN 25 – 2 szt.,
  - 8) Malowanie antykorozyjne rurociągów,
  - 9) Ułożenie izolacji 20 mb rurociągu DN 200,
  - 10) Ułożenie izolacji 20 mb rurociągu DN 80
  - 11) Ułożenie izolacji 3 mb rurociągu DN 25,
  - 12) Obłożenie izolacji papą przed zasypaniem
- IV. Prace regulacyjne i odbiorcze:
  - 1) wykonanie prac regulacyjnych i prób po montażu,
  - 2) sprawdzenie szczelności odcinka.

## 2. Warunki płatności

Przelew 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

## 3. Kryterium wyboru i oceny ofert

Jedynym kryterium, jakim Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, jest cena 100%.