K0.1

Budynek K- poziom -1

Szafa dystrybucyjna
42U, 19'', 800x800



Panel 24x SC simplex wyposażony w 12x LC duplex OM4, 12x LC duplex OS2
Relacja: szafa K0.1- szafa K1.1, szafa K0.1- szafa K0.2
Panel porządkujący 1U
Panel HD - wyposażony 4x12 RJ45 - kat. 6A ISO ekranowany
Panel porządkujący 1U
Panel HD - wyposażony 4x12 RJ45 - kat. 6A ISO ekranowany
Panel porządkujący 1U
Panel HD - wyposażony 4x12 RJ45 - kat. 6A ISO ekranowany
Panel porządkujący 1U
Panel HD - wyposażony 4x12 RJ45 - kat. 6A ISO ekranowany
Panel porządkujący 1U
Panel HD - wyposażony 4x12 RJ45 - kat. 6A ISO ekranowany
Panel porządkujący 1U
Panel HD - wyposażony 4x12 RJ45 - kat. 6A ISO ekranowany
Panel porządkujący 1U
Panel HD - wyposażony 4x12 RJ45 - kat. 6A ISO ekranowany
Panel porządkujący 1U

K0.2

Budynek K- poziom -1

Szafa dystrybucyjna
42U, 19'', 800x800



Panel 24x SC simplex wyposażony w 6x LC duplex OM4, 6x LC duplex OS2
Relacja: szafa K0.1- szafa K0.2
Panel porządkujący 1U
Panel HD - wyposażony 4x12 RJ45 - kat. 6A ISO ekranowany
Panel porządkujący 1U
Panel HD - wyposażony 4x12 RJ45 - kat. 6A ISO ekranowany
Panel porządkujący 1U
Panel HD - wyposażony 4x12 RJ45 - kat. 6A ISO ekranowany
Panel porządkujący 1U
Panel HD - wyposażony 4x12 RJ45 - kat. 6A ISO ekranowany
Panel porządkujący 1U
Panel HD - wyposażony 4x12 RJ45 - kat. 6A ISO ekranowany
Panel porządkujący 1U
Panel HD - wyposażony 4x12 RJ45 - kat. 6A ISO ekranowany
Panel porządkujący 1U

-	-	-
REWIZJA	DATA	ZMIANY I UWAGI

INWESTOR:
Sąd Okręgowy w Krakowie
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
STUDIO KARABIN
STUDIO PROJEKTOWE
Bartłomiej Karabin
Dobra 922
34-642 Dobra
projekt@studiokarabin.pl
www.studiokarabin.pl
tel. 788-399-522

INWESTYCJA:
Modernizacja instalacji nisko- i wysokoprądowej w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7

FAZA PROJEKTU:
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA:
ELEKTRYCZNA - NISKOPRĄDOWA

RYSUNEK:
Pawilon K - Widok szaf K0.1, K0.2
Instalacja okablowania strukturalnego

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
Projektował:	mgr inż. Bartłomiej Karabin	MAP/0319/PWOE/13	
Sprawdził:	mgr inż. Jerzy Nowak	GP.IV-63/193/76 RP-Upr.353/93	
Opracował:	-	-	

SKALA:	DATA:	OBIEKT	FAZA	SYSTEM	POZIOM	RYSUNEK	REW.
-	02.2023	PAW-K	PW	EL-NS	-	112	0