C NISKI PARTER



Numer	Nazwa pomieszczenia
C-01	Archiwum
C-02	Archiwum
C-03	Archiwum
C-04	Kierownik Oddziału Informatycznego
C-05	Oddział Informatyczny
C-06	Oddział Informatyczny
C-07	Oddział Informatyczny
C-08	Zastępca Kierownika Oddziału Informatycznego
C-09	Kierownik Archiwum
C-010	Pokój Asystentów Sędziego VII WPKUS
C-011	Pokój Asystentów Sędziego III Wydziału Karnego
C-012	Pokój Asystentów Sędziego III Wydziału Karnego
C-013	Rada Zakładowa Z.Z.P.W.S.S.R.P.

LEGENDA

- Projektowane rozdzielnie głównych ogólnych
- Projektowane rozdzielnie głównych bezpiecznych
- Zasilanie 230V/16A, 1p+z, IP20
- Zasilanie 3kW 230/16A, 1p+z, IP20
- Gniazdo 230V/16A, 1p+z, IP20
- Gniazdo SKA 230V/16A, 1p+z, IP20
- Napęd elektryczny 230V zgaz 1x 25mm2 zbezrolka w szczel z obrysu

UWAGI:
1. Trasy kabli kablowych przebiegowe w części zbezrolkowej

-	-	-
REWIZJA	DATA	ZMIANY I UWAGI

INWESTOR:
Sąd Okręgowy w Krakowie
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
STUDIO KARABIN
STUDIO PROJEKTOWE
ul. Kuźnicy 43, Kraków
Dorota KES mgr inż. Maciej Gloria
projekt@studiokarabin.pl
www.studiokarabin.pl
tel. 788-000-000

INWESTYCJA:
Modernizacja instalacji niskoi wysokoprądowej w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7

FAZA PROJEKTU:
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA:
ELEKTRYCZNA

RYSUNEK:
Rzut niskiego parteru poziom -1

ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
Projektował:	mgr inż. Bartłomiej Kwiatkowski	MAŁOPOLSKIE/0213	
Sprawdził:	mgr inż. Jerzy Nowak	GP-III-4210/15 KRAKÓW/363/15	
Opracował:	-		

SKALA	DATA	OBIEKT	FAZA	SYSTEM	POZIOM	RYSUNEK	REW.
1:100	02.2023	BUD-C	PW	ELE	-	ERC-1	0